



Примечания:

1. Воздухозаборный воздуховод покрыть фольгированной теплоизоляцией "Isover" Сауна-50" толщиной 50 мм.
2. Приточный воздуховод покрыть теплоизоляцией из вспененного полиэтилена "Магнофлекс" С-10 толщиной 10 мм.

Создано	
Васм. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

Бассейн. М1:50

Лист

