

## Обозначения условные графические оборудования

Графическое	Буквенное	Наименование	
	ARK	Пульт контроля и управления охранно-пожарный С2000М	
+ -	GB	Резервированный источник питания МИП24	
	ARK	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	
КПБ	ARK	Контрольно-пусковой блок С2000-КПБ	
БКИ	SC	Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ	
УКВК	UK	Устройство коммутационное	
ППУ	ППУ	Панель противопожарных устройств	
ПИ	ARK	Повторитель интерфейса rs-485 с гальванической развязкой С2000-ПИ	
5	ВТН	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03	
Y	ВТМ	Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513–3AM ucn.01	
S	ВТН	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34A-03 (установка за подвесным потолком)	
	ARKR	Охранная панель "Контакт GSM–5–RT1"	
	BTL	Извещатель пожарный дымовой линейный	
	XK	Коробка коммутационная	

## Обозначения условные графические кабелей

Графические	Наименование	Тип кабеля
	Шлейфы	нг(A)-FRHF 1x2x0,75
	Линия интерфейса RS-485 (с резервом RS-485) / электропитания 24 В	нг(A)_FRHF 2x2x0,75 (с резервом RS_485 1x2x0,75)

## Нумерация извещателей/оповещателей:

## XXXA.B.C

– порядковый номер устройства в шлейфе / линии;– номер шлейфа/ линии управления / оповещения;

текстовое обозначение устройства;

-- номер приемно-контрольного прибора/блока управления;