

Расчет нагрузок системы электроснабжения

Функциональная зона	Измеритель	Количество	Уд. нагрузка, кВт/ед.изм.	Коэффициент спроса	Всего, кВт
Стационарный блок	1 койка	53	5	0,5	132,5
Санаторный блок	1 койка	32	1,7	0,5	38,1
Амбулаторный блок	1 посещение в смену	350	0,55	0,55	105,9
ВСЕГО:					276,5

Примечание:

Расчет выполнен по укрупненным показателям в соответствии с Методическими рекомендациями по определению расчетных электрических нагрузок учреждений здравоохранения, 1988 г. (МНИИТЭП, ГИПРОНИИЗДРАВ).