



Лист 1 из 1
 Стр. 1 из 1
 Лист 1 из 1
 Стр. 1 из 1



Извещатели пожарные точечные тепловые ИП-103-5/1А3+
 Подвес монтажный огнестойкий универсальный ПМОУ-ИП



Кабель канал металлический ККМММ 40x30

- Кабели автоматической пожарной сигнализации КПС(А)-FRLS 1x2x0,75 и 2x2x0,75 проложить по трассе, при помощи системы крепежа серии РТК-Line (ОКЛ ТСП "ТехКабель"). Служки до ИРП и прибор выполнить в кабель-канале 16x16.
- Тепловые и дымовые точечные пожарные извещатели установить на трассе по монтажным подвескам ПМОУ-ИП (ОКЛ ТСП "ТехКабель").
- Ручные пожарные извещатели установить на стену, в указанных местах на высоте 1,5 метра от уровня пола.
- Приборы принятые-аналогичные Сигнал-20М установить на шток ОПС III в помещениях охраны, таким образом, чтобы высота установки от уровня пола до операционных органов управления, индикации соответствовала требованиям эргономики.
- Источники автономного электропитания резервированной "РИТ-24 исп.56" установить рядом с щитом ОПС в помещениях охраны.
- Сигнал в системе пожарной сигнализации передать на центральный пульт охраны, через свободный преобразователь интерфейсов С2000-Ethernet.
- При наличии технической возможности дублировать сигналы на ЦНС территориального подразделения государственной противопожарной службы.
- Электронный адрес согласно требованиям проекта РП 150521 АИРС.0293
- Допускается перенос места установки шток ОПС по согласованию с заказчиком
- Дополнительные тепловые пожарные извещатели установить под панелями стеллажей согласно проекту 6.6.39 и таблицам 1 и 5 СП 484.015500.2020.
- Дополнительные шлейфы извещателей проложить аналогично основным в ОКЛ.
- Допускается изменение нумерации шлейфов и порядков расключения на приборах, принятые-аналогичные Сигнал-20М.

РП 190621.А.УПС.СОУЗ			
Склад со встроенными помещениями административного назначения по адресу: г. Подольск, ул. Дуки Ковальчук, д.1			
Имя	Иванов	Иван	Иван
Разработчик	Иванов	Иван	Иван
Проверенный	Иванов	Иван	Иван
Автоматическая установка пожарной сигнализации Система оповещения и управления эвакуацией людей		Страница	Лист
План расположения сетей и оборудования АПС на лист 0.000		РП	4
340 "СервисСистем"		Формат	A0