



1. Кабели системы оповещения о пожаре - сирен и табло "Выход" (КТСне(А)-FRLS 1х2х0,75) (КТСне(А)-FRLS 2х2х0,75) проложить на тросах, при помощи системы крепежа серии РТК-Line (ОКЛ ТСП "ПожТехКабель"). Спуски до оповещателей выполнить в кабель-канале 16х16.
2. Световые табло "Выход" "Молния-24" установить в указанных местах на стенах над проемами дверей.
3. Звуковые оповещатели "Молния-24-ЭМ" установить в указанном месте на стене на высоте не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние до потолка должно быть не менее 150 мм.
4. Электропитание вести согласно требованиям рабочего проекта РП 190621.АУПС.СОУЗ.
5. Допускается перенос места установки щита ОПС по согласованию с заказчиком.

РП 190621.АУПС.СОУЗ					
Склад со встроенными помещениями административного назначения по адресу: г. Новосибирск, ул. Дуся Ковальчук, д.1					
Изм.	Кол. изм.	Лист	И.В.И.	Подп.	Дата
Разраб.	Чирский				
Проверил	Синяков				
Автоматическая установка пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей.			РП	5	7
План расположения сетей и оборудования СОУЗ на эт. 0.000			ЗАО "Сервисно-Восток"		
Копировал			Формат А0		