

## ВЕДОМОСТЬ ССЫЛЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение	Наименование	Примеч.
	Ссылочные документы	
4.904-69	Детали крепления санитарно-технических приборов и трубопроводов.	
	Прилагаемые документы	
01/2021-Об.СО	Спецификация оборудования.	


1. Проект выполнен в соответствии с нормами на проектирование санитарно-технических устройств СНиП-23-02-2003, СП 60.13330.2012, СНиП 41-01-2003, СП 7.13130.20013,

2. Расчетная температура наружного воздуха – минус 19°С.

3. Источник теплоснабжения – газовый котел.

4. Система отопления бассейна и гостевых комнат принята двухтрубная тупиковая с нижней разводкой

Нагревательные приборы – радиаторы Fondital Calidor Super Alatermum 500/100.

Трубопроводы выполняются полипропиленовые, армированные алюминием.

На всех стояках предусматривается установка запорной арматуры и спускные краны – для опорожнения стояков.

5. В остальных помещениях принято отопление с помощью теплого пола.

Трубопроводы теплого пола приняты металлопластиковые (металлополимерные)

0/100

онные)

10.

LINKA

01/2021-ОВ									
Индивидуальный жилой дом по адресу: Калининградская область г.Светлогорск пр-т Калининградский									
Изм.	Кол. уч.	Плсмет	док	Погр.	Датс				
Разработал		Добов		Ильс	03.21				
Общие данные									
						Смодия	Плсмет	Плсмет	
						Р	1		