



Перечень элементов

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
QS2-QS4	Выключатель нагрузки 3п, 63 А; ВН102-3Р-063А, DEKraft	3	
QA1-QA3	Автоматический выключатель пуска двигателя 400 В., 9...14 А, 5,5 кВт (АС-3); АД-32 9-14 А, ЕКF PROxima	3	
H1/1, H1/2, H1/3	Насос погружной 4,9 кВт, 400 В, 8 А, IP68; SEG.40.40.2.50.B Grundfos	3	
X1:1...3 X1:5...7 X2:1...3 X2:5...7 X3:1...3 X3:5...7	Клемма проходная 2,5 мм; ZDU 2,5, Weidmuller	18	
X1:4, X2:4	Клемма проходная PE 2,5; ZPU 2,5, Weidmuller	3	
X3:4			
AK-ХК1, AK-ХК2, AK-ХК3	Коробка ответвительная с кабельными вводами 100x100x50 мм	3	
AK-ХК3	ДКС 53800		
N	Шина "N" нулевая	1	
GND	Шина заземления	1	

* - в комплекте с оборудованием.

Инв. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Приемный резервуар

XXXXXXXXXX-AK

Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.	Подпись	Дата	Канализационная насосная станция		
Разраб.					08.2019	Р	10	
Пров.						Схема электрическая принципиальная подключения насосов		
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.								