

№	Электроприемник	Характеристика вводов		Кат. По ПУЭ	Место расположения электроприемника
		Напряже- ние	Потребл. мощность, кВт		
					пом. 1.3.2
19.	Монитор Commax CDV-70K (M2) (SHUKO)	220 В	0,1	I	Этаж 1, пом. 1.3.2
20.	Блок управления ворот (L,N,PE), Приводы ворот 220 В (2 шт.) согласно паспорту* (приводы ворот 220В и блок управления воротами учесть в томе ЭОМ)	220 В	0,6	I	Территория

2. Сечение кабелей выбрать в соответствии с ПУЭ. Выполнить заземление электрооборудования в соответствии с главой 1.7 ПУЭ, ГОСТ 12.1.030-81. 4.
3. Элементы электротехнического оборудования должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.2.007.0 по способу защиты человека от поражения человека электрическим током.
4. Защитное заземление (зануление) электрооборудования системы должно быть выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06, ГОСТ 12.1.030 и технической документацией завода-изготовителя.