

Маркиров-ка кабеля	Направление		Кабель, провод						Кабель, провод			
			По проекту						Проложен			
	Откуда	Куда	Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина	Тип прокладки			Марка	Количество кабелей и сечение жил, напряжение	Длина	Тип прокладки
Гофра						К/канал	Лоток					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RS-485	C2000M ARK.1	РИП-24 исп. 56 BP.2	КПСЭнг(А)-FRLS	1x2x0,75	10	-	10					
PW-1	C2000M ARK.1	РИП-24 исп. 56 BP.1	КПСЭнг(А)-FRLS	1x2x0,75	10	-	10					
ДПЛС-2	C2000-КДЛ №2 ARK.4	ДПЛС-02	КПСЭнг(А)-FRLS	1x2x0,75	455	435	20					
ДПЛС-3	C2000-КДЛ №3 ARK.5	ДПЛС-03	КПСЭнг(А)-FRLS	1x2x0,75	470	450	20					
1..9	C2000-СП2 исп. 02	Исп. устройства (СКУД и ЦУВ)	КПСЭнг(А)-FRLS	1x2x0,75	200	200	-					

Согласовано

Взам. инв. №

Подл. и дата

Инв. № подл.

						<b>69/2019/44-АПС.КЖ</b>					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Недок.	Подп.	Дата				Стадия	Лист	Листов
Разраб.				Романова					Р	1	1
Проверил											
ГИП											
Н. контр.						Кабельный журнал					