

Капитальный ремонт фасада здания ФГБНУ "ИЭМ"
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, д. 9а, лит. А

Этаж 3




Этаж 2

Этаж 1

Помещение охраны, пом. 106

УЗЕЛ А

RS-485
в систему АПС, СОУЭ



УЗЕЛ Б



УСЛОВНО-ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

- повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой С2000-ПИ;
- контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ;
- блок индикации С2000-БКИ;
- резервированный источник питания РИП-24 исп. 56;
- охранный магнитоcontactный адресный извещатель С2000-СМК;
- охранный оптико-электронный поверхностный адресный извещатель С2000-ШИК;
- охранный поверхностный звуковой адресный извещатель С2000-СТ исп. 02;
- охранный объемный оптико-электронный адресный извещатель С2000-ИК исп. 03;
- кнопка тревожная адресная С2000-КТ;
- кабель КПСВВ 1х2х0,75;
- кабель КПСВВ 1х2х0,75 (питание 24В).

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Романова				Р	2	
Проверил								
ГИП								
Н. контр.								
Структурная схема системы охранной сигнализации (ОС)								

Согласовано

Инд. № подл.	Подл. и дата	Взам. инд. №