

№ пом.	Наименование	F	V	Число людей (сан.п.ри-боров)	Объем воздуха				Кратность		Обслужив. система		Прим.
					приток		вытяжка		К	К	приток	вытяжка	
					м3/час	м3/час	м3/час	м3/час					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13		
Техническое подполье													
1	Нижнее пространство для прокладки коммуникация	993,4	1788,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5		BE 1			
2	Нижнее пространство для прокладки коммуникация	364,6	656,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5		BE 1			
3	Нижнее пространство для прокладки коммуникация	222,6	400,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5		BE 2			
4	Нижнее пространство для прокладки коммуникация	993,5	1788,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,5		BE 2			
1 этаж													
1	Тамбур главного входа	10,3	44,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
2	Вестибюль	213,3	917,2	10,0	1350,0	1350,0	1,5	1,5		P7	B7		
3	Коридор	88,3	379,7	0,0	300,0	0,0	1,0	0,0		P2			
4	Коридор	98,1	421,7	0,0	300,0	0,0	1,0	0,0		P2			
5	Помещение охраны	18,2	78,1	2,0	80,0	80,0	1,0	1,0		P2	B2.1		
6	Аппаратная	15,7	67,7	2,0	160,0	50,0	2,0	1,0		P2	B2.2	через cly	
6.1	Санузел персонала	18,2	78,1	1,0	0,0	50,0	0,0	1,0		P2			
7	Диспетчерский пост	17,8	76,5	1,0	80,0	80,0	1,0	1,0		P2	B2.1		
8	Пожарный пост	18,0	77,2	1,0	80,0	80,0	1,0	1,0		P2	B2.1		
9	Помещение дежурных	18,2	78,1	1,0	80,0	80,0	1,0	1,0		P2	B2.1		
10	Тамбур эвакуационного выхода	9,5	40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
11	Лестничная клетка H2	16,6	71,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
12	Центр волонтеров	37,1	159,7	4,0	160,0	160,0	1,0	1,0		P2	B2.1		
13	Студенческое научное общество	55,8	240,1	6,0	240,0	240,0	1,0	1,0		P2	B2.1		
14	Студенческий совет	37,1	159,7	4,0	160,0	160,0	1,0	1,0		P2	B2.1		
15	Тамбур эвакуационного выхода	9,5	40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
16	Лестничная клетка П1	17,0	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
17	Комната отдыха студент.	37,2	160,1	8,0	330,0	330,0	2,0	2,0		P2	B2.1		
18	Переговорная	17,8	76,6	8,0	320,0	320,0	3,0	3,0		P2	B2.1		
19	Коворкинг-центр	104,3	448,7	20,0	1220,0	1220,0	3,0	3,0		P2	B2.1		
20	Тамбур	4,2	18,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
21	Служебный коридор	13,6	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
22	Помещение для установки холодильных камер	5,4	23,1	0,0	50,0	50,0	2,0	2,0		P6	B6.1		
23	Моечная тары и столовой посуды	8,7	37,5	1,0	0,0	240,0	0,0	6,0			B6.3		
24	Кухня	10,8	46,4	2,0	560,0	1310,0	12,0	28,0		P6	B6.1		
25	Догоготовочный цех	9,4	40,5	2,0	400,0	800,0	10,0	20,0		P6	B6.1		
26	Кладовая овощей	2,7	11,6	0,0	0,0	50,0	0,0	4,0			B6.4		
27	Загрузочная	3,2	13,9	0,0	300,0	0,0	20,0	0,0		P6			
28	Камера пищевых отходов	4,7	20,3	0,0	200,0	0,0	10,0	0,0			B6.5		
29	Кладовая сухих продуктов	4,7	20,3	0,0	0,0	50,0	0,0	4,0			B6.4		
30	Помещение уборочного инвентаря	1,5	6,6	0,0	0,0	50,0	0,0	4,0			B6.2		
31	Гардероб персонала	4,7	20,3	0,0	140,0	0,0	7,0	0,0		P6			
32	Санузел персонала	2,1	8,9	1,0	0,0	50,0	0,0	5,0			B6.2		
33	Раздаточная	14,8	63,6	1,0	120,0	2,0	0,0	5,0		P6			
34	Зал столовой	50,5	217,3	20,0	1280,0	2,0	0,0	6,0		P6			
35	Лифтовой холл	14,8	63,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
36	Помещение уборочного инвентаря	17,3	74,6	0,0	0,0	75,0	0,0	1,0			BE 1.2.		
37	Кладовая хранения инвентаря	27,3	117,6	0,0	0,0	100,0	0,0	1,0			B2.4		
38	Кладовая хранения инвентаря	27,3	117,6	0,0	0,0	100,0	0,0	1,0			B2.4		
39	Санузел женский	11,8	50,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
40	Туалетная кабина	1,4	6,1	1,0	0,0	50,0	0,0	8,0			B2.3		
41	Доступная кабина	3,7	15,9	1,0	0,0	50,0	0,0	8,0			B2.3		
42	Санузел женский	11,8	50,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
43	Туалетная кабина	1,4	6,1	1,0	0,0	50,0	0,0	8,0			B2.3		
44	Доступная кабина	3,7	15,9	1,0	0,0	50,0	0,0	8,0			B2.3		
45	Узел связи	17,7	76,1	2,0	120,0	120,0	1,5	1,5		P2	B2.1		
46	Бытовой помещение охраны	17,7	76,1	2,0	120,0	120,0	1,5	1,5		P2	B2.1		
47	Санузел женский	11,8	50,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
48	Туалетная кабина	1,5	6,3	1,0	0,0	50,0	0,0	8,0			B2.2		
49	Туалетная кабина	1,5	6,3	1,0	0,0	50,0	0,0	8,0			B2.2		
50	Туалетная кабина	1,5	6,3	1,0	0,0	50,0	0,0	8,0			B2.2		
51	Коридор	114,5	492,4	0,0	320,0	0,0	0,0	0,0		P5			
52	Коридор	92,2	396,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
53	Тамбур	4,3	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
54	Раздевалка мужская	16,7	71,9	8,0	200,0	0,0	3,0	0,0		P4			
55	Санитарно-гигиеническая кабина для МПН	4,9	20,9	1,0	0,0	50,0	0,0	8,0			B4.1		
56	Туалетная кабина	1,7	7,4	1,0	0,0	50,0	0,0	8,0			B4.1		
57	Душевая	2,4	10,4	1,0	0,0	75,0	0,0	5,0			B4.1		
58	Раздевалка женская	16,7	71,9	4,0	200,0	0,0	3,0	0,0		P4			
59	Санитарно-гигиеническая кабина	4,9	20,9	1,0	0,0	50,0	0,0	8,0			B4.1		
60	Туалетная кабина	1,7	7,4	1,0	0,0	50,0	0,0	8,0			B4.1		
61	Душевая	2,4	10,4	1,0	0,0	75,0	0,0	5,0			B4.1		
62	Тренажерный зал	81,2	349,3	4,0	700,0	700,0	2,0	2,0		P4	B4		
63	Снарядная	0,4	1,8	1,0	0,0	75,0	0,0	5,0			B4		
64	Санузел женский	11,8	50,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
65	Туалетная кабина	1,4	6,1	1,0	0,0	50,0	0,0	8,0			B5.4		
66	Доступная кабина	3,7	15,9	1,0	0,0	50,0	0,0	8,0			B5.4		
67	Конференц-зал	36,6	157,5	5,0	320,0	320,0	0,0	8,0		P3	B3		
68	Помещение уборочного инвентаря	18,1	77,9	0,0	0,0	75,0	0,0	1,0			BE 2.2.		
69	Санузел женский	12,1	51,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
70	Туалетная кабина	1,5	6,3	1,0	0,0	50,0	0,0	8,0			B5.4		
71	Доступная кабина	3,8	16,3	1,0	0,0	50,0	0,0	8,0			B5.4		
72	Кладовая хранения инвентаря	29,8	128,2	0,0	0,0	75,0	0,0	0,8			BE 2.2.		
73	Лифтовой холл	14,8	63,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
74	Тамбур-шиюз	12,1	52,0	0,0	400,0	0,0	8,0	0,0		P11			
75	Кладовые грязного белья	17,8	76,7	0,0	0,0	75,0	0,0	0,8			B11.1		
76	Помещение для стирки вещей	23,1	99,4	1,0	320,0	320,0	3,0	3,0		P11	B11.2		
77	Помещение для сушки и глажки вещей	17,8	76,6	1,0	360,0	480,0	5,0	6,0		P11	B11.2		
78	Кладовые чистого белья	17,8	76,6	1,0	0,0	120,0	0,0	1,5			B11.2		
79	Гардероб женский	13,1	56,2	3,0	160,0	0,0	3,0	0,0		P5			
80	Санузел	2,0	8,5	1,0	0,0	50,0	0,0	0,0			B5.2		
81	Душевая	1,8	7,5	1,0	0,0	50,0	0,0	8,0			B5.2		
82	Комната приема пищи	18,0	77,2	3,0	160,0	0,0	2,0	0,0		P5			
83	Гардероб мужской	13,2	56,9	3,0	160,0	0,0	3,0	0,0		P5			
84	Санузел	2,0	8,5	1,0	0,0	50,0	0,0	0,0			B5.2		
85	Душевая	1,8	7,5	1,0	0,0	50,0	0,0	8,0			B5.2		
86	Кладовая садового и уборочного инвентаря	18,4	79,1	0,0	0,0	120,0	0,0	1,5			B5.6		
87	Коридор	6,4	27,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
88	Помещение службы дезинфекции	16,5	71,0	2,0	160,0	160,0	2,0	2,0		P5	B5.1		
89	Помещение службы уборки территории	10,8	46,6	2,0	160,0	160,0	2,0	2,0		P5	B5.1		
90	Кабинет заведующего хозяйством	18,1	77,6	2,0	160,0	160,0	2,0	2,0		P5	B5.1		
91	Кладовая хранения личных вещей	37,0	159,0	2,0	0,0	130,0	0,0	1,0			B5.6		
92	Тамбур эвакуационного выхода	9,5	40,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
93	Лестничная клетка П1	17,0	73,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
94	Ожидальная	11,5	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
95	Процедурная	17,9	53,8	2,0	380,0	240,0	8,0	6,0		P10	B5.3		
96	Кабинет врача	18,8	56,4	2,0	60,0	60,0	1,0	1,0		P10	B5.3		

№ пом.	Наименование	F	V
--------	--------------	---	---