



Спецификация

Марка поз	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед, кг	Примечание
1	"Ридан"	Теплообменник пластинчатый НН N14A 0-16,18 пластин $f=2,4 \text{ м}^2$	2		2 раб.
2	Каталог GRUNDFOS	Насос сдвоенный с ПЧ TRPED-65-170/4 $N=3 \text{ кВт}$, $G=22,4 \text{ м}^3/\text{ч}$ $H=10 \text{ м}$ в.ст.	1		
3	Каталог GRUNDFOS	Насос корректирующий Магна UPED-32-120F $N=0,345 \text{ Вт}$, $G=1,56 \text{ м}^3/\text{ч}$ $H=5 \text{ м}$ в.ст.	1		2 раб.

- Условные обозначения:
- FQI - измерение расхода
 - E - датчик
 - I - прибор показывающий
 - C - регулирование
 - P - давление
 - F - расход
 - S - блокировка
 - T - температура

023-03-09-12-02-01-TC					
Строительство горнодобывающего и перерабатывающего предприятия на базе Наталкинского золоторудного месторождения.					
Изм.	Кол-во	Лист	Наим	Подпись	Дата
Разработал	Исакова				
Проверил					
Нач. отдела					
Н.контр.					
Площадка ЗИФ АБК				Стадия	Лист
ИТП. Схема тепловая принципиальная				П	1
				Листов	