



1. Стены выполнить из керамического одинарного кирпича пластического прессования марки М75 на растворе марки М50 с утеплителем ROCKWOOL Lite Batts (120 мм) и наружным оштукатуриванием по системе "ЛАЗС".
2. Все работы по кирпичной кладке выполнять в соответствии со СНиП 3.03.01-87 и СНиП 3.01.01-85*.
3. Перегородки выполнить из кирпича толщиной 120 мм. Привязку перегородок см. раздел АР.
5. Над дверными проемами шириной 810 и 910 мм на высоте +2,100 от уровня чистого пола в перегородках уложить перемычки поз. 4 над проемом шириной 2210 мм уложить перемычку поз. 5, перемычки учтены спецификации на л 7.
6. Ведомость перемычек см. на листе 7.
7. Спецификацию к данному листу см. на листе 6.
8. Оконные блоки крепить рамными дюбелями. Узлы примыкания оконных блоков см. на листе 9.

2010-15-КЖ

Реконструкция двухэтажного жилого дома по ул. Новая в поселке Нижегородка Уфимского района РБ

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Смагця	Лист	Листов
							РП	6
Разраб.	Хайбуллин						Кладочный план на отм.+1,500	
								0.10

Инд.# подл.	Подпись и дата	Инд.#
Согласовано:		
Согласовано:		