План 3 этажа
М 1:100

Спецификация изделий и материалов

№ п/п	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Прим.
		Щит освещения ЩО 3.3			
1	ЩРн-18з-1 38 УХЛ3	Щит распределительный навесного исполнения, 265х440х120 мм	шт	1	ИЭК
2	ВА 47-29М	Выключатель автоматический, 380В, 3Р, 20А, хар-ка С	шт	1	ИЭК
3	ВА 47-29М	Выключатель автоматический, 220В, 1Р, 10А, хар-ка С	шт	6	ИЭК
4	ШНИ-6х9-20-У2-С	Шина "N" на угловых изоляторах	шт	1	ИЭК
5	ШНИ-6х9-20-У2-Ж	Шина "PE" на угловых изоляторах	шт	1	ИЭК
6	ПВ-1-0,66	Провод с медной жилой, сечением 4,0мм2 с изоляцией желто-	м	3	ГОСТ 6323-79
		зеленого цвета			
7	ПВ-1-0,66	Провод с медной жилой, сечением 4,0мм2 с изоляцией голубого цвета	м	3	ГОСТ 6323-79
8	ТМЛ 4-5-3	Наконечник медный под опрессовку луженый	шт	4	
		Щит освещения ЩО 3.4			
9	ЩРн-18з-1 38 УХЛ3	Щит распределительный навесного исполнения, 265х440х120 мм	шт	1	ИЭК
10	ВА 47-29М	Выключатель автоматический, 380В, 3Р, 20А, хар-ка С	шт	1	ИЭК
11	ВА 47-29М	Выключатель автоматический, 220В, 1Р, 16А, хар-ка С	шт	1	ИЭК
12	ВА 47-29М	Выключатель автоматический, 220В, 1Р, 10А, хар-ка С	шт	6	ИЭК
13	ШНИ-6х9-20-У2-С	Шина "N" на угловых изоляторах	шт	1	ИЭК
14	ШНИ-6х9-20-У2-Ж	Шина "PE" на угловых изоляторах	шт	1	ИЭК
15	ПВ-1-0,66	Провод с медной жилой, сечением 4,0мм2 с изоляцией желто-	м	3	ГОСТ 6323-79
		зеленого цвета			
16	ПВ-1-0,66	Провод с медной жилой, сечением 4,0мм2 с изоляцией голубого цвета	м	3	ГОСТ 6323-79
17	ТМЛ 4-5-3	Наконечник медный под опрессовку луженый	шт	4	

№ п/п	Обозначение	Наименование	Ед. изм.	Кол-во		Прим.
				Отделение узких специалистов	Терапевтическое отделение	
		Светотехническое оборудование				
17	Mistral 418 A11 HF ECO	Светильник встраиваемый, с зеркальным растром, с ЭПРА	шт	22	98	Northcliff
18	Marenco 418 D09 HF ECO	Светильник встраиваемый, с призматическим рассеивателем, с ЭПРА	шт	65	-	Northcliff
19	Nova LE 36/1	Аварийный блок 8-36Вт для ЭПРА, 1ч.	шт	1	4	Northcliff
20	T8/G13, 18W	Лампа люминисцентная L=600мм	шт	348	392	
		Электроустановочные изделия				
21	"Рондо" VS1U-125-BI	Выключатель 10А, 250В, 1-клавишный с индикацией	шт	7	18	Schneider Electric
22	"Рондо" VS5U-227-BI	Выключатель 10А, 250В, 2-клавишный с индикацией	шт	7	7	Schneider Electric
		Кабельные изделия				
23	ВВГнг-LS-0,66	Кабель с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболчкой,	м	10	10	ТУ 16.К71-310-2001
		не распространяющей горение сечением 5х4,0 мм2				
24	ВВГнг-LS-0,66	Кабель с медными жилами в ПВХ изоляции с ПВХ оболчкой,	м	520	911	ТУ 16.К71-310-2001
		не распространяющей горение сечением 3х1,5 мм2				
		Монтажные материалы и изделия				
25		Труба гофрированная Ф20	м	254	577	
26		Держатель для гофрированной трубы Ф20	шт	254	577	
27	IMT 35100	Одноместная установочная коробка для сплошных стен 65х45	шт	14	25	Schneider Electric
28	КМ 41233	Коробка распаячная 100х100х50	шт	6	17	ИЭК
29		Клеммная колодка 12х2,5	шт	6	13	
30		Труба стальная Ф25	м	5	5	
31	МГКП	Мастика огнезащитная	кг	1	1	

Таблица светотехнического расчета

№ на плане *	Наименование помещения	Площадь, м2	Освещенность, лк	Тип светильника	Кол-во, шт	Прим.
	Терапевтическое отделение					
1	Холл	57,5	150	Mistral 418 A11 HF ECO	8	1 светильник с аварийным блоком питания
2	Терапевт	20,4	300	Mistral 418 A11 HF ECO	6	
3	Терапевт	16,5	300	Mistral 418 A11 HF ECO	6	
20	Терапевт	14,8	300	Mistral 418 A11 HF ECO	4	
21	Терапевт	14,4	300	Mistral 418 A11 HF ECO	4	
22	Терапевт	10,9	300	Mistral 418 A11 HF ECO	4	
23	Санузел	10,8	50	Mistral 418 A11 HF ECO	4	
24	Санузел	5,6	50	Точечный светильник HBO-60W DL48M	3	См. лист
25	Санузел	1,1	50	Точечный светильник HBO-60W DL48M	1	См. лист
26	Санузел	1,1	50	Точечный светильник HBO-60W DL48M	1	См. лист
27	Санузел	1,1	50	Точечный светильник HBO-60W DL48M	1	См. лист
30	Холл	27,0	150	Mistral 418 A11 HF ECO	5	1 светильник с аварийным блоком питания
43	Терапевт	9,5	300	Mistral 418 A11 HF ECO	4	
45	Терапевт	9,1	300	Mistral 418 A11 HF ECO	4	
51	Терапевт	8,9	300	Mistral 418 A11 HF ECO	4	
53	Терапевт	12,0	300	Mistral 418 A11 HF ECO	4	
58	Терапевт	10,2	300	Mistral 418 A11 HF ECO	4	
59	Терапевт	10,6	300	Mistral 418 A11 HF ECO	4	
77	Холл	33,6	150	Mistral 418 A11 HF ECO	6	1 светильник с аварийным блоком питания
78	Коридор	29,8	150	Mistral 418 A11 HF ECO	4	
79	Холл	28,0	150	Mistral 418 A11 HF ECO	5	1 светильник с аварийным блоком питания
95	Терапевт	17,4	300	Mistral 418 A11 HF ECO	6	
96	Терапевт	16,8	300	Mistral 418 A11 HF ECO	6	
97	Терапевт	17,5	300	Mistral 418 A11 HF ECO	6	
	Отделение узких специалистов					
42	Кабинет отоларинголога	19,1	300	Marenco 418 D09 HF ECO	6	
44	Процедурный кабинет отоларинголога	18,0	500	Marenco 418 D09 HF ECO	8	
46	Кабинет отоларинголога	17,8	300	Marenco 418 D09 HF ECO	6	
47	Холл	85,3	150	Mistral 418 A11 HF ECO	12	1 светильник с аварийным блоком питания
48	Кабинет окулиста	18,0	300	Marenco 418 D09 HF ECO	6	
49	Темная комната окулиста	8,0	20	НПО-22-1х100-201 "Полусфера"	1	См. лист
50	Темная комната окулиста	8,8	20	НПО-22-1х100-201 "Полусфера"	1	См. лист
52	Кабинет окулиста	26,1	300	Marenco 418 D09 HF ECO	6	
60	Кабинет уролога	10,1	300	Marenco 418 D09 HF ECO	4	
61	Кабинет уролога	8,6	300	Marenco 418 D09 HF ECO	4	
88	Инфекционное отделение	9,0	500	Marenco 418 D09 HF ECO	6	
89	Инфекционное отделение	11,0	500	Mistral 418 A11 HF ECO	4	
90	Инфекционное отделение	5,7	300	Marenco 418 D09 HF ECO	2	
91	Инфекционное отделение	22,6	500	Marenco 418 D09 HF ECO	8	
92	Инфекционное отделение	9,5	300	Marenco 418 D09 HF ECO	3	
93	Инфекционное отделение	11,2	500	Marenco 418 D09 HF ECO	6	
94	Кабинет врача	17,3	300	Mistral 418 A11 HF ECO	6	

* - нумерация в соответсвие с планировками, предоставленными Заказчиком

1. Количество светильников определено светотехническим расчетом в соответствие со СНиП 23-05-95*.
2. Выключатели установить в местах, удобных для эксплуатации на высоте 1,0м от пола.
3. Групповые сети выполнить кабелем ВВГнг -LS (не распространяющим горение).
4. Опуски к выключателям выполнить скрыто в штробе .
5. Проходы кабеля через стены выполнить в отрезках стальных труб ф 25 с последующей заделкой огнезащитной мастикой МГКП .
6. Устройство кабельного лотка учтено проектом 012-0315.ЭМ
7. Все кабели и распаячные коробки промаркировать в соответствие с планировками .

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата	012-0315.ЭО		
						Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения г.о. Тольятти Поликлиника №1		
Разраб.		Немкова				МБУЗ г.о. Тольятти Поликлиника №1, г. Тольятти, Приморский б-р, 24	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Плаксин					Р	7	
Проверил		Липенский							
Согласовано						План 3 этажа. Размещение оборудования освещения	ООО ПКФ "АНТ"		
Согласовано									

Согласовано

Взамен инв. №

Подп. и дата

Инв. №подл.

Формат А1