

План 1-го этажа на отм. 0.000.

| |
|------------------------|
| $F_{т.п.}=9,8м^2$ |
| $b=0,20 м$ |
| $T_{пол}=28^{\circ}C$ |
| $T_1=45^{\circ}C$ |
| $T_2=35^{\circ}C$ |
| $\Delta T=10^{\circ}C$ |
| $q_{расч}=14,2Вт/м^2$ |
| $Q_{\uparrow}=726Вт$ |
| $Q_{\downarrow}=666Вт$ |
| $Q_{общ}=1392Вт$ |
| $Расход=133кг/ч$ |
| $\Delta p=13210Па$ |
| $Предн=100\%$ |
| $l'=54м$ |
| $l''=20м$ |
| $\phi 16$ |


| |
|------------------------|
| $F_{т.п.}=9,5м^2$ |
| $b=0,20 м$ |
| $T_{пол}=28^{\circ}C$ |
| $T_1=45^{\circ}C$ |
| $T_2=35^{\circ}C$ |
| $\Delta T=10^{\circ}C$ |
| $q_{расч}=14,2Вт/м^2$ |
| $Q_{\uparrow}=703Вт$ |
| $Q_{\downarrow}=646Вт$ |
| $Q_{общ}=1349Вт$ |
| $Расход=115кг/ч$ |
| $\Delta p=9427Па$ |
| $Предн=71\%$ |
| $l'=4,7м$ |
| $l''=20м$ |
| $\phi 16$ |

| |
|------------------------|
| $F_{т.п.}=6,9м^2$ |
| $b=0,20 м$ |
| $T_{пол}=28^{\circ}C$ |
| $T_1=45^{\circ}C$ |
| $T_2=35^{\circ}C$ |
| $\Delta T=10^{\circ}C$ |
| $q_{расч}=14,2Вт/м^2$ |
| $Q_{\uparrow}=553Вт$ |
| $Q_{\downarrow}=491Вт$ |
| $Q_{общ}=1044Вт$ |
| $Расход=94кг/ч$ |
| $\Delta p=5116Па$ |
| $Предн=39\%$ |
| $l'=37м$ |
| $l''=13м$ |
| $\phi 16$ |

| |
|------------------------|
| $F_{т.п.}=7,2м^2$ |
| $b=0,20 м$ |
| $T_{пол}=28^{\circ}C$ |
| $T_1=45^{\circ}C$ |
| $T_2=35^{\circ}C$ |
| $\Delta T=10^{\circ}C$ |
| $q_{расч}=14,2Вт/м^2$ |
| $Q_{\uparrow}=568Вт$ |
| $Q_{\downarrow}=504Вт$ |
| $Q_{общ}=1072Вт$ |
| $Расход=90кг/ч$ |
| $\Delta p=4753Па$ |
| $Предн=36\%$ |
| $l'=38м$ |
| $l''=13м$ |
| $\phi 16$ |

| |
|------------------------|
| $F_{т.п.}=2,4м^2$ |
| $b=0,25 м$ |
| $T_{пол}=28^{\circ}C$ |
| $T_1=45^{\circ}C$ |
| $T_2=35^{\circ}C$ |
| $\Delta T=10^{\circ}C$ |
| $q_{расч}=13,4Вт/м^2$ |
| $Q_{\uparrow}=226Вт$ |
| $Q_{\downarrow}=168Вт$ |
| $Q_{общ}=394Вт$ |
| $Расход=36кг/ч$ |
| $\Delta p=566Па$ |
| $Предн=4\%$ |
| $l'=20м$ |
| $l''=30м$ |
| $\phi 16$ |

| |
|------------------------|
| $F_{т.п.}=5,9м^2$ |
| $b=0,15 м$ |
| $T_{пол}=27^{\circ}C$ |
| $T_1=45^{\circ}C$ |
| $T_2=35^{\circ}C$ |
| $\Delta T=10^{\circ}C$ |
| $q_{расч}=17,3Вт/м^2$ |
| $Q_{\uparrow}=721Вт$ |
| $Q_{\downarrow}=410Вт$ |
| $Q_{общ}=1131Вт$ |
| $Расход=97кг/ч$ |
| $\Delta p=6447Па$ |
| $Предн=49\%$ |
| $l'=59м$ |
| $l''=15м$ |
| $\phi 16$ |

| | | | | | | | | |
|----------|------|-------------|---------|------|---------------------|--|------|--------|
| | | | | | | ОВ | | |
| | | | | | | Инд. жилой дом по адресу: Москва, п.Краснопахарское вблизи д. Шахово кп. "Лесной пейзаж2" уч. № 201 | | |
| Изм. | Лист | №докум. | Подпись | Дата | Напольное отопление | Стадия | Лист | Листов |
| Разраб. | | Щадров А.Е. | | | | Р | | |
| Проверил | | Демко А. П. | | | | | | |
| Н. контр | | | | | | | | |
| | | | | | План 1-го этажа |  | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.