ТП-1
Ру=2020,0 кВт
Рр=1405,0 кВт
S=1335,0 кВА
Cosf=0,95
Ip=2250,0 А



Обозначение	QF1.1	QF1.2	QF1.3	QF1.4		QF2.1	QF2.2	QF2.3	QF2.4
Автоматический выключатель	T7 1250 A PR231/P-LS/I	T6 1000 A PR221DS-LS/I	XT4 250 A Ekip LS/I	T5 400 A PR221DS-LS/I		T7 1250 A PR231/P-LS/I	T6 1000 A PR221DS-LS/I	XT4 250 A Ekip LS/I	T5 400 A PR221DS-LS/I
Номинальный ток, А	1250 А	1000 А	250 А	400 А		1250 А	1000 А	250 А	400 А
Ток расцепителя, А (0,8Iн)	1250 А	900 А	250 А	400 А		1250 А	900 А	250 А	400 А
Трансформатор тока для учета электроэнергии и измерения тока	-	-	-	-		-	-	-	-
Назначение линии	ГРЩ 1 первый ВВОД	ГРЩ 4 первый ВВОД	ГРЩ 5 первый ВВОД	ГРЩ 6 первый ВВОД		ГРЩ 1 второй ВВОД	ГРЩ 4 второй ВВОД	ГРЩ 5 второй ВВОД	ГРЩ 6 второй ВВОД

Взам.инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал					04.16
Проверил					
Н.контроль					
ГИП					

РЦЦ/85578/15-ИОС1.5-ЭС1

Мурманская обл., МО г.п. Кильдинстрой Кольского района, н.п. Зверосовхоз, уч. с.х.н. "Основной"

Склад продовольственных и непродовольственных товаров

Стадия	Лист	Листов
П	5	

Схема электрическая принципиальная однолинейная 0,4 кВ.

ООО "СОЮЗ-ПРОЕКТ"