



Поз.	Наименование	Марка	Ед. изм.	Кол.
Материалоконструкция				
1	Стойка	СВ110-5	шт.	2
2	Траверса	SH18.3R	шт.	1
3	Кронштейн	SH701	шт.	1
4	Крепление подкоса	У52	шт.	1
5	Проводник заземления	B10	м	16
6	Проводник заземляющий	ЗП21	м	2,0
7	Гайка ГОСТ 5915-70	M20	шт.	1
8	Кабельный наконечник	(SAL3.27)	шт.	3
9	Кабельный наконечник	SAL1.27	шт.	1
10	Болт ГОСТ 7798-70	M8	шт.	1
11	Шайба ГОСТ 18123-82	Двн.рез=8,4мм	шт.	2
12	Гайка гост 5915-70	M8	шт.	1
Арматура				
13	Зажим пласечный	SL4.26	шт.	7
14	Кожух защитный	SP15	шт.	7
15	Изолятор штыревой	SD137	шт.	1
16	Спиральная вязка	SO115, — (CO, —)	шт.	2
17	Изолятор натяжной	SD190, —	шт.	3
18	Разъединитель линейный	SZ24	шт.	3
19	Зажим натяжной	SO255, (SO256)	шт.	3
20	Ограничитель напряжения	SGA1012.10	шт.	3
21	Концевая муфта	(НОТРЭ-1203)1	компл.	1
22	Дистанционный бандаж	SO75.100	шт.	9
23	Бандажная лента	COT37	м	20,5
24	Скрепка	COT36	шт.	11
25	Кабель		м	-

Согласовано

Взам.инв.№

Инв. № подл.

Подп. и дата

РЦЦ/85578/15-ИОС1.5-ЭС6кВ

Мурманская область, МО г.п. Кульдинстрой Колыского района,
н.п. Эверсодхоз, уч. с.х.н. "Основной"

Склад принадлежностей и
непродовольственных товаров

Переход кабеля в СИП
на анкерной опоре

ООО "СЮНЗ-ПРОЕКТ"