

			Согласовано			
Погп. и дата	Инг. N подл.	Взам.инв.N				

Район по ветру - 3, Район по гололеду - 2  
 Нормативное ветровое давление  $W_0=620 \text{ Па}$   
 Нормативная толщина стенки гололеда  $b_3=25 \text{ мм}$   
 Максимальное тяжение провода - 6,9 кН  
 Нормативная скорость ветра  $V=29 \text{ м/с}$