

Кабельный журнал

Обозн. каб.	Начало кабеля	Конец кабеля	Марка и сечение	Длина, м
1	RM6 Транс. РУ-1	Трансформатор Т1	АПВВнг-10; 3(1x120/50)	12
2	RM6 Транс. РУ-2	Трансформатор Т2	АПВВнг-10; 3(1x120/50)	12
3	RM6 РУ-1	RM6 РУ-2	АПВВнг-10; 3(1x240/70)	6
4	Трансформатор Т1 (фазы)	УВР (фазы) РУ-1	ВВГнг-LS 3x2x(1x300)	2
4а	Трансформатор Т1 (ноль)	УВР (ноль) РУ-1	ВВГнг-LS 1x2x(1x300)	4
5	Трансформатор Т2 (фазы)	УВР (фазы) РУ-2	ВВГнг-LS 3x2x(1x300)	2
5а	Трансформатор Т2 (ноль)	УВР (ноль) РУ-2	ВВГнг-LS 1x2x(1x300)	4
6	УВР (фазы) РУ-1	УВР (фазы) РУ-2	ВВГнг-LS 3x2x(1x300)	3
6а	УВР (ноль) РУ-1	УВР (ноль) РУ-2	ВВГнг-LS 1x2x(1x300)	2
7	ЯСН-1,2	освещение подвала	ВВГнг-LS 3x1,5	20
8	ЩОС	межблочные цепи сигнализации	ВВГнг-LS 2x1,5	21
9	УВР 1 секция	Щит АВР СН 1	ВВГнг-LS 4x25	6
10	УВР 2 секция	Щит АВР СН 2	ВВГнг-LS 4x25	6
11	Щит АВР СН 1	Щит АВР СН 2	ВВГнг-LS 5x25	2
12	Щит АВР СН 2	Щит АВР СН 1	ВВГнг-LS 5x25	2
13	Щит АВР СН 1	ЯСН 1	ВВГнг-LS 5x25	1
14	Щит АВР СН 2	ЯСН 2	ВВГнг-LS 5x25	1

Гласовано				

Взам. инв. №	
--------------	--

Погнубь и гаман	
-----------------	--

инв. N подл.

						РЦЦ/85578/15-ИОС1.5-ЭСЗ				
						Мурманская обл., МО г.п. Кильдинстрой Кольского района, н.п. Зверосовхоз, уч. с.х.н. "Основной"				
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разработал					04.16	Склад продовольственных и непродовольственных товаров		Стадия	Лист	Листов
Проверил								П	18	
Н.контроль										
ГИП						Кабельный журнал.		000 "СОЮЗ-ПРОЕКТ"		