Проект **Л56-97**	Марка провода **СИП-3 х 120**	$\gamma_{рв}$= **1,0**; $\gamma_{рг}$ = **1,0**

Пролет, м	Стрелы провеса провода, м, при температуре, град, С						
	-40	-20	-15	0	15	20	40
$b_э$ = 10 мм							
20	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4
30	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
40	0,1	0,3	0,3	0,5	0,6	0,7	0,8
50	0,2	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1
60	0,3	0,6	0,6	0,8	1,0	1,1	1,3
70	0,4	0,7	0,8	1,0	1,2	1,3	1,5
80	0,7	1,0	1,1	1,4	1,6	1,7	1,9
90	1,1	1,4	1,5	1,8	2,0	2,1	2,4
100	1,5	1,9	2,0	2,2	2,5	2,6	2,9
110	2,0	2,4	2,5	2,8	3,0	3,1	3,4
$b_э$ = 15 мм							
20	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4
30	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
40	0,1	0,3	0,3	0,5	0,6	0,7	0,8
50	0,2	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,1
60	0,5	0,7	0,8	1,0	1,2	1,2	1,5
70	0,9	1,2	1,3	1,5	1,6	1,7	1,9
80	1,4	1,7	1,8	2,0	2,2	2,2	2,5
90	2,0	2,3	2,4	2,6	2,8	2,8	3,0
100	2,7	3,0	3,0	3,2	3,4	3,5	3,7
$b_э$ = 20 мм							
20	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4
30	0,1	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6
40	0,1	0,3	0,3	0,5	0,6	0,7	0,8
50	0,5	0,7	0,8	0,9	1,1	1,1	1,3
60	1,0	1,2	1,3	1,4	1,6	1,6	1,8
70	1,6	1,8	1,9	2,0	2,2	2,2	2,4
80	2,3	2,5	2,6	2,7	2,9	2,9	3,1
90	3,1	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,9
$b_э$ = 25 мм							
20	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4
30	0,1	0,2	0,2	0,3	0,5	0,5	0,6
40	0,4	0,6	0,6	0,8	0,9	0,9	1,0
50	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6
60	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,1	2,3
70	2,4	2,6	2,6	2,8	2,9	2,9	3,0
80	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,8	3,9

Район по ветру - 3, Район по гололеду - 2

Нормативное ветровое давление Wo=620 Па

Нормативная толщина стенки гололеда bэ=25 мм

Максимальное тяжение провода - 6,9 кН

Нормативная скорость ветра V=29 м/с

Согласовано

Взам инв.N

Инд. N подл.

Подп. и дата

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	РЦЦ/85578/15-ЭС6кВ			
						Мурманская область, МО г.п. Кильдинстрой Кольского района, н.п. Зверосовхоз, уч. с.х.н. "Основной"			
Разработал		Половенко			04.16г	Склад продовольственных и непродовольственных товаров	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Дорофеев			04.16г		Р	11	
Н.контроль		Гущин			04.16г	Монтажные стрелы провеса провода СИП-3 1х120мм²	ООО "СОЮЗ-ПРОЕКТ"		
ГИП		Данилова			04.16г				

Формат А3