N° ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	ТИП, МАРКА, ОБОЗНАЧЕНИЕ	КОД ОБОРУДОВАНИЯ	ЗАВОД–ИЗГОТОВИТЕЛЬ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ–ВО	МАССА ЕД., кг	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	9. Средства защиты.							
1	Изолирующая штанга оперативная на 10 кВ	ШО–10У1			шт	2		
2	Изолирующая штанга оперативная на 0,4 кВ	ШО–0,4			шт	2		
3	Указатель напряжения на 10 кВ	УВНУ–01М			шт	1		
4	Указатель напряжения на 0,4 кВ	ИН–01			шт	1		
5	Электроизмерительные клещи на 0,4 кВ	М–266F			шт	1		
6	Изолирующая решетка				шт	8		
7	Диэлектрический ковер				шт	12		
8	Бесконтактный измеритель температуры	КМ 300			шт	1		
9	Термометр наружный воздушный				шт	2		
10	Ящик с песком			ООО «ЭЗОИС–СПб»	шт	2	V=0.5м³	По черт. зав.–изготовителя
11	Совок для песка				шт	2		
12	Защитное ограждение для трансформатора (барьер)				шт	2		
13	Лесенка деревянная тр?хступенчатая				шт	3		
14	Защитная маска				шт	2		
15	Диэлектрические перчатки				пар	4		
16	Рамка для карты посещений				шт	1		
17	Предупредительные плакаты и знаки				комп	4		
17.1	Стой напряжение							
17.2	Не вкл. раб. люди							
17.3	Не вкл. раб. на линии							
17.4	Заземлено							
17.5	Работать здесь							
17.6	Исп. опасно для жизни							
18	Негорючее антикоррозийное покрытие по металлоконструкциям и броне кабелей *	СО–12–03			кг	22		500 гр/м² или 1 кг на 10 погонных метров
19	Огнезащитное покрытие на полиэтиленовую оболочку кабеля и изоляцию из сшитого полиэтилена (в ОП) *	Огракс, Ренитерм			кг	45		1 кг/м² или 1 кг на 5 погонных метров

* Наносится непосредственно на собраные конструкции при монтаже подстанции.

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подпись	Дата	РЦЦ/85578/15–ИОС1.5–ЭС2.СО	Лист 1.4