



Акционерное общество

“ТАНДЕР”

г. Краснодар, ул. Леваневского, 185, 350002

Почтовый адрес: г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5, 350072

Р/с 40702810930010120150; К/с30101810100000000602

Краснодарское отделение № 8619 СБ РФ г. Краснодар,

ИНН 2310031475; КПП 230750001; БИК 040349602; ОКПО 41351125; ОКОНХ 71100, 71200

тел./факс 210-98-10 (доб. 45-22)

П.исх—19734/16/ДП от 17.05.2016г.

На № _____ от _____

ООО СК Северозапад
Генеральному директору
А.Б.Табееву

О результатах входного контроля
по объекту: Склад продовольственных и
непродовольственных товаров АО «Тандер» по
адресу: г.Мурманск, Ленинградское шоссе 2

Факс: (812) 313-80-01
E-mail: info@strovejpnw.ru
v.evbshits@sz-pro.com
danilovsa@yandex.ru

Уважаемый Альберт Булатович!

Специалистами АО «Тандер» рассмотрен основной комплект рабочих чертежей марки ЭС 6 кВ (наружные сети электроснабжения 6 кВ), основное обозначение РЦЦ85578\15-ЭС6 поступивший на рассмотрение в АО «Тандер» «12» мая 2016 г.

В результате входного контроля были выявлены замечания, указанные в «Приложении № 1».

Прошу Вас откорректировать предоставленную документацию в соответствии с замечаниями указанными в «Приложении №1» и направить её на повторное рассмотрение вместе с заполненной графой «Комментарий/отметка о выполнении проектировщика» на бланке входного контроля в адрес АО «Тандер» сроком не позднее «23» мая 2016 г.

Примечание: Приложение № 1 направлено в Ваш адрес электронной почтой в редактируемом формате.

Приложение № 1 — результаты входного контроля на одном листе.

Директор Департамента проектирования

 **А.В. Ковалёв**

Исп. Инженер-электрик
Логачев Александр Александрович
раб.: 8-861-277-45-54 доб. 124-69
logachev_aa@magnit.ru

Результаты входного контроля

Данные по рассмотренной документации:

Наименование объекта	РЦ Мурманск
Наименование генподрядной организации	ООО «СК Северозапад»
Наименование проектной организации	ООО «Союз-Проект»
Стадия рассматриваемой документации	РД
Основное обозначение документации	РЦЦ\88578\15-ЭС6кВ
Подраздел документации	Наружные сети электроснабжения.

Результат рассмотрения:

№ п/п	Но-мер ли-ста	Замечание Заказчика	Комментарий/от-метка о выпол-нении проектиров-щика
1.		Выполнить пункты ТУ: п 5.1, 5.4.1.1, 5.4.1.2. 5.4.1.4	
2.	ОУ л1.23	Выполнить коммерческий учет электроэнергии на границе балансовой ответственности (точки присоединения) в соответствии с п 3.3.3 ТУ.	
3.	2	Указать маркировки кабелей. (в разрезах не понятно где какой кабель).	
4.	3	Исключить ЭС-0,4 кВ из проекта ЭС-6 кВ. (убрать с планов сети ЭС-0,4)	
5.	2	Предоставить схемы ТП РУ-6 кВ.	
6.	3	Внутриплощадочные сети 6 кВ учесть в проекте ЭС-0,4. Внеплощадочные сети 6 кВ рассмотреть до опор 1.3, 2.3. На данных опорах предусмотреть разъединитель.	
7.		Внести изменения в спецификацию.	