

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол	Примечание
Аппаратура, устанавливаемая в щитке ЩТЗ:				
1	KL01	Реле промежуточное РПП-122, 220 В, 50 Гц, 1 шт	1 шт	
2	КТ1, КТ2	РВО-П2-У-АС220-1n+1n	2 шт	
3	SF3, SF4	Автоматический выключатель ВА 103-1, 10 А	2 шт	
4	SQ1, SQ2	Накладная контактная, релейная НКР-3 УЗ	2 шт	
5	X	Блок зажимов на 10 клемм БЗ24-4П25-В/ВУЗ-10	2 шт	
6	Z1, Z2	Терморезисторный блок защиты MSF 220V (УУ)	2 шт	
Аппаратура, устанавливаемая вне щитка:				
1	Q1	Выключатель элегазовый РМб ячейка Р		
2	QF1	Автоматический выключатель ВА50-45 Про		
3	T1	Силовой трансформатор		
4	QS1-QS12	Конечный выключатель ВП24-17-20-40УХЗП		На сетчатом ограждении

