Проект **ЛЭП56.97**	Региональные коэффициенты $\gamma_{рв}$=1,0; $\gamma_{рг}$=1,0															
Район по ветру	I, W_0 = 400 Па				II, W_0 = 500 Па				III, W_0 = 650 Па				IV, W_0 = 800 Па			
Марка провода СИП-3	Район по гололёду															
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Опора **ПоБ10-6** на стойке С112-1 (M^P=6 тс·м) по ТУ 5863-009-00113557-95																
50	120 (100)	100 (90)	90 (80)	75 (70)	120 (100)	100 (90)	90 (80)	75 (70)	120 (100)	100 (90)	90 (80)	75 (70)	80 (80)	80 (80)	80 (80)	70 (70)
70	120 (100)	100 (90)	90 (80)	75 (70)	120 (100)	100 (90)	90 (80)	75 (70)	110 (100)	100 (90)	90 (80)	75 (70)	70 (70)	70 (70)	70 (70)	60 (60)
95	120 (100)	100 90)	90 (80)	75 (70)	120 (100)	100 (90)	90 (80)	75 (70)	100 (100)	100 (90)	90 (80)	75 (70)	60 (60)	60 (60)	60 (60)	55 (55)
120	110 (100)	100 (90)	90 (70)	70 (70)	110 (100)	100 (90)	90 (70)	70 (70)	85 (85)	85 (85)	85 (70)	70 (70)	55 (55)	55 (55)	55 (55)	50 (50)
Опора **ПоБ10-7** на стойке С112-2 (M^P=5 тс·м) по ТУ 5863-009-00113557-95																
50	120 (110)	90 (80)	80 (80)	60 (60)	120 (110)	90 (80)	80 (80)	60 (60)	100 (100)	90 (80)	80 (80)	60 (60)	65 (65)	65 (65)	65 (65)	50 (50)
70	120 (100)	90 (80)	75 (75)	60 (60)	120 (100)	90 (80)	75 (75)	60 (60)	85 (85)	85 (80)	75 (75)	60 (60)	55 (55)	55 (55)	55 (55)	45 (45)
95	120 (100)	90 (80)	75 (75)	55 (55)	120 (100)	90 (80)	75 (75)	55 (55)	75 (75)	75 (75)	75 (75)	55 (55)	50 (50)	50 (50)	50 (50)	40 (40)
120	110 (90)	90 (80)	70 (70)	55 (55)	110 (90)	90 (80)	70 (70)	55 (55)	70 (70)	70 (70)	70 (70)	55 (55)	45 (45)	45 (45)	45 (45)	35 (35)
Опора **ПоБ10-1** на стойке С110-1 (С110-3,5 по ТУ 5863-007-00113557-94)																
50	80 (80)	60 (60)	50 (40)	40 (40)	80 (80)	60 (60)	50 (40)	40 (40)	40 (40)	40 (40)	40 (40)	40 (40)	-	-	-	-
70	70 (70)	60 (60)	45 (45)	40 (40)	70 (70)	60 (60)	45 (45)	40 (40)	35 (35)	35 (35)	35 (35)	35 (35)	-	-	-	-
95	60 (60)	55 (55)	45 (45)	40 (40)	60 (60)	55 (55)	45 (45)	40 (40)	30 (30)	30 (30)	30 (30)	35 (35)	-	-	-	-
120	55 (55)	55 (55)	45 (45)	40 (40)	55 (55)	55 (55>	45 (45)	40 (40)	30 (30)	30 (30)	30 (30)	30 (30)	-	-	-	-

В скобках даны расчетные пролеты для промежуточных опор в населенной местности. Расчетные пролеты L_1 около опор анкерного типа следует принимать не более указанных в таблице и не более 70 м в ненаселенной местности и не более 50 м в населенной местности.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал		Половенко			04.16г
Проверил		Дорофеев			04.16г
Н.контроль		Гущин			04.16г
ГИП		Данилова			04.16г

РЦЦ/85578/15-ЭС6кВ

Мурманская область, МО г.п. Кильдинстрой Кольского района, н.п. Зверосовхоз, уч. с.х.н. "Основной"

Склад продовольственных и непродовольственных товаров

Стадия	Лист	Листов
Р	10	

Расчётные пролёты ВЛ.

ООО "СОЮЗ-ПРОЕКТ"