



К оборудованию

Поз. обозн.	Наименование	Код	Примечание
HL1	Лампа ОКП 125-Л-3-220 ЕИСК433137.012 ТУ	1	
KM1	Пускатель ПМ2-025100 УМД, В.220 (1з) ТУ 16-89 ИГОР644236.033ТУ	1	
	Пускатель контактная ПКТ-22М 04В ТУ У 3.11-05814256-98-97	1	
	Выключатель ВА47-29 ТУ 2000 АГМЕ641.235.003		Должна быть
QF1	С25 ЗР	1	В06-29-34 УМД, С25
QF2	С6 1Р	1	В06-29-14 УМД, С6.3
SA1	Переключатель 4С10-55-У-Р014 ("Намор")	1	Должна быть аналог
SB1	Выключатель КЕ011 У3 исп.2 красный ТУ 16.642.015-84	1	
SB2	Выключатель КЕ011 У3 исп.2 черный ТУ 16.642.015-84	1	
ХТ1, ХТ2	Клеммник АИК 6 304140	13	"Клемсон"
ХТ3	Клеммник АИК 6 304140	3	
	Клеммник АИК 6 304141, синий	1	
	Клемма изолирующая АИК 6/10Т 334140	1	
	Шина-земля "РЕ" L=95мм на 10 проборов с уфим креплеж. отб.	1	"Электронженер"



Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	РЦЦ/85578/15-ИОС1.5-ЭС2									
			Мурманская обл., МО г.п. Кильдинстрой Кольского района, н.п. Зверосовхоз, уч. с.х.н. "Основной"									
			Склад продовольственных и непродовольственных товаров									
			Ящик управления отоплением (Я-511)									
			"СОЮЗ-ПРОЕКТ"									