


M 1:50



Условные обозначения:

— Сварное соединение проводников  
защитного заземления (Полоса СтЗ 40х5.  
ГОСТ 103-76)

– элемент заземления

1. Тип заземлителя, количество электродов заземления определяется в зависимости от инженерно-геологических условий участка строительства.
2. Трубы для ввода/вывода кабелей показаны условно
3. Спецификация на внешний контур заземления приведена в теме архитектурно-строительных решений

[illegible]