






[illegible]

Бетон
B20 F100 W4
Ø12A400
Ø8A240
с шагом 250

250
25
200
25
250
25
200
25


						4819-АС			
						Апарт-отель "Кружево" в пос. Рантуз Сортавальского городского поселения Республики Карелия			
									
						КРУЖЕВО			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Жилой дом №18	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Трифонов			01.17		Р	4	
Н.контр.		Селиванов			01.17	Фундамент. Опалубочный план.			
ГИП		Корякина			01.17				






Имя и путь к файлу: C:\Users\tyarkov_m\Desktop\Дом 18_фундамент с подвалом_6.11.2017.dwg
Дата сохранения и пользователь: 06.02.2017 18:43:28; Tyarkov_m.
Дата выхода чертежа: 06.02.2017 19:05:51.



СОГЛАСОВАНО			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

План плиты перекрытия на отм. -0.230








						4819-АС			
						Апарт-отель "Кружево" в пос. Рантуз Сортавальского городского поселения Республики Карелия			
						 КРУЖЕВО			
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Жилой дом №18	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Трифонов			01.17		Р	5	
Н.контр.		Селиванов			01.17	План плиты перекрытия на отм. -0.230	 КОММУНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИНВЕСТ		
ГИП		Коряйкина			01.17				



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Приме- чание
	Подошва с лентой				
	ГОСТ 5781-82	Ø12A400 м.п.	125	0.89	111 кг
	ГОСТ 5781-82	Ø10A400 м.п.	1050	0.62	648 кг
	ГОСТ 5781-82	Ø8A400 м.п.	1370	0.40	540 кг
	ГОСТ 5781-82	Ø8A240 м.п.	450	0.40	178 кг
		Бетон В20 F100 W4 м³	28.6		
	Колонны				
	ГОСТ 5781-82	Ø12A400 м.п.	250	0.89	222 кг
	ГОСТ 5781-82	Ø8A240 м.п.	270	0.40	107 кг
		Бетон В20 F100 W4 м³	2.9		
	Плита ребристого перекрытия				
	ГОСТ 5781-82	Ø16A400 м.п.	460	1.58	726 кг
	ГОСТ 5781-82	Ø12A400 м.п.	2470	0.89	2190 кг
	ГОСТ 5781-82	Ø8A400 м.п.	1650	0.40	652 кг
	ГОСТ 5781-82	Ø8A240 п.м.	1150	0.40	454 кг
		Бетон В20 F100 W4 м³	33.6		

1. Общий объем бетона 65 м³, арматуры 5830 кг.
2. Спецификация материалов дана без запаса.
3. Основание не утепляется, поэтому необходимо выполнить качественный пристенный дренаж.

						4819-АС				
						Апарт-отель "Кружево" в пос. Рантуз Сортавальского городского поселения Республики Карелия				
										
						КРУЖЕВО ООО				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					
Разраб.		Трифонов			01.17	Жилой дом №18		Стадия	Лист	Листов
								Р	6	
						Детали армирования. Спецификация материалов				
Н.контр.		Селиванов			01.17					
ГИП		Корякина			01.17					