

Приложение №4
к письму № 06/16-001

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО "Проектное бюро «Бетолит»
Калишенко Ю.Л.



Баланс водопотребления и водоотведения предприятия по водопроводным вводам

По объекту: "Жилой дом №6 в микрорайоне 21-22 г. Сургут"

№ пп	Наименование зданий	Технологиче- ский процесс	Кол-во часов работы	Нормы водопотребления			Общее водопо- треблени е, м³/сут.	Источники водоснабжения, м³/сут.				Безвоз- вратные потери, м³/сут.	Водоотведение, м³/сут.				
				обоснова- ние:	Расход на ед. оборудо- вания, м³/сут.	Требуемое качество воды		Городской водо- провод	Арте- зиан- ские сква- жины	Техни- ческий водо- провод	оборотно- повторные системы		хоз. быт.	нормат ивно чистые	Загрязне- нные механич ескими и минерал ь-ными примеся ми	Загрязне- нные химическ ими, орга- нически ми и прочими примеся ми	водосток л/сек
			Кол-во единиц оборудо- вания	СП 30.13330. 2012 прил.А*													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Жилые дома квартирного типа	жильцы	24/137чел	Табл.А2	0,217	питьев	29,73	29,73					29,73				6,53
2	Полив твердых покрытий	полив	2653м2	Табл.А3 п.21	0,0005	Питьев.	1,33	1,33				1,33	-				
3	Полив травяного покрова	полив	1608м2	Табл.А3 п.21	0,003	Питьев.	4,82	4,82				4,82	-				
4	ИТОГО:						35,88	35,88				6,15	29,73				6,53

Главный инженер проекта Козлов Н.П.