



Почтовый адрес: 452600, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Кувыкина, 23,
тел. (34767) 4-04-97, 5-30-36, 5-44-53, 5-44-02, факс 4-04-97

Реквизиты: ИНН 0265026710, КПП 026501001, ОГРН 1050203331056, Р/С 40702810306380102749 в ОСБ 7408
Башкирский Банк СБ РФ, К\С 30101810300000000601, БИК 048073601, ОКПО 77841980, ОКАТО 80435000000,

E-mail: myp_ovk@mail.ru

№ 03/18 от « 7 » 02 2018 г.
На № _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Директору ООО «ИНТЕНТ-ГРУПП»
Алтуховой Е.И.

Технические условия на подключение объекта
капитального строительства «производственное здание»,
находящегося по адресу ул.Северная 38/5
к сетям водоснабжения и водоотведения.

Максимальная нагрузка:

Объем водопотребления – 2,82 м³/сут.; 2,43 м³/час; 1,6 л/с

Объем водоотведения – 2,82 м³/сут.; 2,43 м³/час; 1,6 л/с

Срок действия технических условий – 2 года

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Водоснабжение «производственного здания» возможно произвести от действующего
«ведомственного» водопровода Д=100 мм (с согласования с владельцем).

Давление в наружных сетях 2,0-2,6 атм.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Отведение стоков от «производственного здания» возможно в действующий коллектор
канализации диаметром Д=200мм.

Директор

А.А.Имангулов