


**БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ
ОКТЯБРЬСКИЙ КАЛАҺЫ КАЛА
ОКРУГЫ
«ОКТЯБРЬСККОММУНВОДОКАНАЛ»
МУНИЦИПАЛЬ
УНИТАР ПРЕДПРИЯТИЕҺЫ**



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
«ОКТЯБРЬСККОММУНВОДОКАНАЛ»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
ОКТЯБРЬСКИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

Почтовый адрес: 452600, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Кувыкина, 23,
тел. (34767) 4-04-97, 5-30-36, 5-44-53, 5-44-02, факс 4-04-97

Реквизиты: ИНН 0265026710, КПП 026501001, ОГРН 1050203331056, Р/С 40702810306380102749 в ОСБ 7408
Башкирский Банк СБ РФ, К\С 30101810300000000601, БИК 048073601, ОКПО 77841980, ОКАТО 80435000000,

E-mail: myp_ovk@mail.ru

№ 0717 от « 14 » 02 2012 г.
На № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

Директору ООО «ИНТЕНТ-ГРУПП»
Алтуховой Е.И.

МУП «ОКВК» отклоняет от согласования схему планировочной организации земельного участка, разбивочный план (1:500) лабораторно-производственного корпуса по адресу РБ, г. Октябрьский, ул. Северная 38/5. Поскольку посадка здания отдельно- стоящей котельной (номер 2 - на плане) планируется на действующий коллектор канализации Д=200мм в нарушение нормативных требований (СНиП 2.07.01-89).

Помимо этого, Вами планируется организация над этим коллектором канализации асфальтированной стоянки на 9 машино-мест (номер 4 - на плане). Ограждение территории, наличие машин на парковке усложнит обслуживание и своевременное выполнение аварийно-восстановительных работ на коллекторе канализации, заблокирует процесс водоотведения предприятий по ул. Северная.

Директор

А.А.Имангулов