

Опросный лист для разработки проекта систем отопления, вентиляции и кондиционирования

№ п/п	Наименование	Данные		
1	Заказчик	ООО «Волгоградский Завод Весоизмерительной Техники»		
2	Наименование объекта	Производственно-складской комплекс		
3	Адрес объекта	г. Волгоград, ул. Жигулевская 10		
4	Назначение объекта	Складской комплекс с выделенными зонами для крупноузловой сборки конструкций		
5	Проектная организация	ООО «ТД «ВЗВТ»		
6	Контактное лицо	должность	ГИП	
		ФИО	Луценко Алексей Юрьевич	
		тел.:	+7 937 087 27 80	
		e-mail:	project@vzvt.ru	
7	Стадия проектирования	Рабочая документация		
8	Экспертиза проектной документации	Не требуется		
9	Вид строительства	Реконструкция		
10	Исходно-разрешительная документация	<input checked="" type="checkbox"/>	Правоустанавливающие документы на земельный участок	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Правоустанавливающие документы на здание	
		<input type="checkbox"/>	Заключение по инструментальному обследованию строительных конструкций здания	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Архитектурные чертежи здания	
11	Перечень разрабатываемой документации	<input type="checkbox"/>	Пояснительная записка	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Теплотехнический расчет	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Рабочая документация на индивидуальный тепловой пункт	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Рабочая документация на систему отопления	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Спецификация оборудования изделий и материалов	
		<input checked="" type="checkbox"/>	Ведомость объемов работ	
12	Основные характеристики и показатели объекта	Площадь	1622	м2
		Строительный объем	12000	м3
		Категория взрывопожароопасности	ВЗ	
		График работы	Односменный	
		Материал и толщина стен: материал: сэндвич панель толщина: 100 мм		
		Материал и толщина кровли: материал: сэндвич панель толщина: 100 мм		
13	Источник теплоснабжения	Внешний котел мощностью 600 кВт, разработан по отдельному проекту. Теплоносителем является вода с параметрами 90/70 С.		
14	Требования к системе отопления	Помещение/ выделенная зона	Внутренняя температура °С	Тип отопления
		Склад	+10	Водяное/ Регистры из гладких труб
		Рабочие зоны в помещении склада	+16	Водяное/ Регистры из гладких труб, тепловентиляторы

		Ворота в осях А/5а-6; Д/5а-6		Водяное/тепловая завеса
		Входная дверь в осях А-Б/1		Электрическое/тепловая завеса
15	Требования к оборудованию и материалам	Оборудование/ Материалы	Характеристики/ Производитель	
		Регистры	Из гладких труб собственно производства, часть регистров есть в наличие. Заказчик предоставляет размеры существующих регистров	
		Трубопроводы	Пластиковые типа «Valtec» или аналог	
		Запорная арматура	Типа Valtec, DANFOSS или аналог	
		ИТП	Согласовать тип и производителей оборудования с Заказчиком	
		Тепловентильаторы	Volcano или аналог	
		Тепловые завесы	Согласовать тип и производителей с Заказчиком	
16	Дополнительные требования			