

Технические условия

На установку прибора учета тепловой энергии

По адресу: [REDACTED]

Заказчик: [REDACTED]

Установку приборов учета тепловой энергии разрешается произвести на границе балансовой принадлежности, внутри здания, при выполнении следующих условий.

1. Выполнить проект привязки узлов теплового учета к существующему тепловому вводу;
2. Проект согласовать с ООО «УК [REDACTED]» до проведения монтажных работ;
3. Монтаж и обслуживание приборов учета тепловой энергии производить специализирующей организацией, имеющей соответствующую лицензию;
4. Установку приборов учета тепловой энергии осуществить в местах общего пользования, к которым Управляющая компания имеет свободный доступ;
5. Пуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии у потребителя оформить соответствующими актами и производить в присутствии представителя Управляющей компании;
6. Максимальная часовая тепловая нагрузка здания – 1.127 Гкал/час ;
7. Подающая линия системы отопления $D = 89$ мм;
8. Подающая линия системы ГВС (полипропилен) $D = 75$ мм.

Технические условия выданы 26.12.2018г.

Действительны до 26.12.2019г.