	Регулирование температуры воды в систему отопления					Регулирование подпитки в систему отопления		Давление				Уровень	Контроль давления (включение рез.насоса)	Контроль давления (защита от сух.хода)		Регулирование перепада давления
	Регулир. клапан	Наружный воздух	Прямая вода Т12	Обратная вода Т21		Катушка регулятора	Подпиточная вода	Подающая вода из ЦТП	Обратная вода в ЦТП	Подающая вода на ГВС	Циркуляция вода из ГВС	Затопление дрен.приямка	Напорный тр-д циркуляционных насосов отопления	Всасывающий тр-д циркуляционных насосов отопления		Подающая, вода Т11 на ответвлении к системам отопления
	———	———	ТМЧ-147-87				ТМЧ-512-9	ТМЧ-512-9	ТМЧ-512-91	ТМЧ-512-9	ТМЧ-512-91		ТМЧ-512-91	ТМЧ-512-91		
	———	———	ЗКЧ-145-87				ЗКЧ-275.00-90	ЗКЧ-275.00-90	ЗКЧ-275.00-90	ЗКЧ-275.00-90	ЗКЧ-275.00-90		ЗКЧ-275.00-90	ЗКЧ-275.00-90		
	22г,22д	22б	22а	22б		**EV**	25а	27	28	29	30	40а	34	33		24





Перечень элементов

Поз. обозн.	Наименование	Кол.	Примечание
1	Отборное устройство 1,6-70У	8	шт.
2	Отборное устройство 1,6-225У	1	шт.
3	Кран трехходовой 11Б186к Ду15	8	шт.
4	Вентиль трехходовой 1014-00Б Ду15	1	шт.
5	Кабель силовой ВВГнг-LS 3х1,5	25	м
6	Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-LS 4х1,5 мм^2	10	м
7	Кабель контрольный с медными жилами КВВГнг-LS 5х1,5 мм^2	40	м
8	Кабель малогабаритный, не распространяющий горение,		
	с низким дымогазовыделением КМПЭВнг-LS 2х0,75кв.мм	232	м
	10х0,75кв.мм	30	м
9	Металлорукав защитный РЗ-Ц(Х)-12	38	м
10	Металлорукав защитный РЗ-Ц(Х)-15	15	м
11	Труба водогазопроводная тр.20х1,5	8	м (импульсная)
12	Труба труба стальная бесшовная тр.14х2-20	1	м (импульсная)

1. До нарезки, длины проводов и труб уточнить по месту.
2. Экранированные оплетки кабелей присоединить к контуру уравнивания потенциалов согласно ПУЭ изд.7

						05.07/2018-АТМ	
						Фонд "Института экономической политики имени Е.Т.Гайдара" Адрес объекта: Москва, Газетный переулок, д. 3-5, стр.2	
Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата		
ГИП		Рихтер				Реконструкция ЦТП №0116/023	Стадия: Р; Лист: 4; Листов:
Разраб.		Васильев					
Проверил		Хорчин					
Н. контр.		Романова				Схема соединений внешних проводок	ООО "Погода в доме 2000"

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N

формат А1