

Согласовано

Инв. ? подл. Подпись и дат

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы, кг | Примечания |
|---------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6.2 | 12. Фильтр сетчатый фланцевый DN80 | FVF | | Danfoss | шт. | 2 | | |
| | с отв. фланцами PN16 | | | | | | | |
| 6.3 | 13. Фильтр сетчатый фланцевый DN50 | FVF | | Danfoss | шт. | 1 | | |
| | с отв. фланцами PN16 | | | | | | | |
| 7.1 | 14. Клапан обратный фланцевый DN80 | mun 802 | | Danfoss | шт. | 2 | | |
| | с отв. фланцами PN16 | | | | | | | |
| 8 | 15. Предохранительный клапан Ду80 Pср=8 бар | | | АДЛ | шт. | 1 | | |
| 10.1 | 16. Кран шаровый DN80 с отв. фланцами PN16 | JiP-FF | | Danfoss | шт. | 15 | | |
| 10.1a | 17. Кран шаровый DN80 с отв. фланцами PN25 | JiP-FF | | Danfoss | шт. | 2 | | |
| 10.4 | 18. Кран шаровый DN50 с отв. фланцами PN16 | JiP-FF | | Danfoss | шт. | 8 | | |
| 10.6 | 19. Кран шаровый муфтовый DN20 | EAGLE | | Danfoss | шт. | 6 | | |
| 10.7 | 20. Кран шаровый муфтовый DN15 | EAGLE | | Danfoss | шт. | 6 | | |
| 10.8 | 21. Кран шаровый муфтовый DN15 | EAGLE | | Danfoss | шт. | 14 | | |
| | (для автоматического воздухоотводчика) | | | | | | | |
| 10.11 | 22. Кран шаровый приварной DN20 Ру25 | | | Danfoss | шт. | 2 | | |
| 10.11a | 23. Кран шаровый приварной DN15 | | | Danfoss | шт. | 2 | | |
| 11.1 | 24. Манометр измерение 0...1,6МПа Ду80 | | | РОСМА | шт. | 13 | | |
| 11.2 | 25. Манометр измерение 0...1,0МПа Ду80 | | | РОСМА | шт. | 20 | | |
| 11.3 | 26. Манометр измерение 0...2,5МПа Ду80 | | | РОСМА | шт. | 2 | | |
| 12.1 | 27. Термометр стеклянный прямой с гильзой | | | РОСМА | шт. | 3 | | |
| | измерение 0...150С | | | | | | | |
| 12.2 | 27. Термометр стеклянный прямой с гильзой | | | РОСМА | шт. | 10 | | |
| | измерение 0...100С | | | | | | | |
| 13 | 28.Воздухоотводчик автоматический DN15, Tmax110С | | | Danfoss | шт. | 14 | | |
| 14 | 29.Трехходовой клапан для манометра | | | Danfoss | шт. | 35 | | |
| 16 | 30.Система защиты от гидроударов Ду80 | | | НПО "Аркон" | компл. | 1 | | |
| 17 | 31. Охладитель проб сетевой воды | | | САТЭК | шт. | 1 | | |
| | 32. Труба стальная бесшовная с фасонными | ГОСТ 8732-78 | | | п. м. | 3 | | |
| | частями Ø219х5 | | | | | | | |

| | | | | | |
|------|-------|------|-------|---------|------|
| | | | | | |
| Изм. | Колуч | Лист | № док | Подпись | Дата |

05.07/2018-ТМ.С