

1. Обозначение трубопроводов см. раздел ТМ
2. *-параметры требуется уточнить согласно гидравлического расчета
3. "К"-комплектное оборудование ,заказывается в разделе ЭМ
4. В схему сигнализации щита ЩА вносятся следующие параметры:
- давление обратной воды в ЦТП минимально ;
- давление обратной воды в ЦТП максимально;
- авария циркуляционных насосов отопления;

Согласовано:

Инв.N подл. | Подпись и дата | Взам.инв.N | Инв.№

Изм.	Кол.уч.	Лист	док.	Подпись	Дата
ГИП		Рихтер			
Разраб.		Васильев			
Проверил		Харчин			
Н. контр.		Романова			

05.07/2018-АТМ

Фонд "Института экономической политики имени Е.Т.Гайдара"
Адрес объекта: Москва, Газетный переулок, д. 3-5, стр.7

Реконструкция ЦТП №016/123

Стадия	Лист	Листов
Р	3	

Схема автоматизации

ООО "Погода в доме 2000"

формат А3х4