


ПЛАН НА ОТМЕТКЕ -3,100



выноска 1

ЩС -01
ЩС -02
ЩА -01
ШУ -01
H1-01
H2-01



Условные обозначения

— кабель в лотке

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед.кг	Примечание
1		Щит силовой	1		ЩС
2		Щит автоматики	1		ЩА (учтен в разд.автомат)
3		Лоток неперфорированный 50х50х3000 мм	13		ДКС, 35020
4		Крышка на прямой элемент 50х3000 мм	13		ДКС, 35520

1. Прокладку кабельных линий выполнить в металлических кабельных лотках защищенных от механических повреждений по стенам и под потолком помещения на отметке выше трубопроводов.
2. Спуски к щитам и электрооборудованию выполнить в металлических кабельных лотках. При подводе к оборудованию кабели проложить в металлорукаве. Необходимость прокладке кабеля в металлорукаве определить по месту при монтаже.
3. Кабели к насосам H1 и H2 проложить в металлических кабельных лотках под потолком.
4. Щиты установить на высоте 1200 мм от пола.

И.ин. N подл. Подпись и дата Взам. инв. N

						05.07/2018—30М			
						Фонд "Институт экономической политики имени Е.Т.Гайдара" Адрес объекта: Москва, Газетный переулок, д. 3-5, стр.2			
Изм.	Кол.уч	Лист	док	Подпись	Дата	Реконструкция ЦТП №0116/023	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Рихтер					Р	2	
Разраб.		Васильев				План силового оборудования и проклдки силовых кабелей	ООО "Погода в доме 2000"		
Проверил		Хорчин							
Н. контро		Юманова		