

Таблица 1.

Продолжение таблицы 1.

N назн.	Назпись	Кол
	<u>Рамка РПМ-66x35</u>	34
1	Щит ЩА	1
2	Контроль питания ЩА	1
3	Контроль схемы сигнал-и	1
4	Авария насосов отопления	1
5	Работа.Насос отопления	1
	включен	
6	Давление обратной воды	1
	в ЦТП минимально	
7	Давление обратной воды	1
	в ЦТП максимально	
8	Затопление ИТП	1
9	Питание щита отключено	1
10	Резерв	1
11	Резерв	1
12	Панель индикации	1
13	Клапан подпитки открыт	1
14	Переключатель управления	1
15	Клапан подпитки открыть	1
16	Клапан подпитки закрыть	1

[illegible][illegible]