




| Пози-ция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудо-вания, изделия, материала | Завод-изготовитель | уни-ца из-мере-ния | Коли-чество | Масса единицы, кг | Примечание |
|----------|--|--|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Силовое оборудование | | | | | | | |
| 1.1 | Щит силовой, номинальное напряжение 380 В, номинальный ток 32 А, степень защиты IP54, в комплекте: - со счетчиком прямого включения 380В, Iном.=10А, Iмакс.= 100А | "Меркурий" 230 АМ-02 | | | шт. | 1 | | ЩС 800х600х250 |
| 1.2 | Автоматический выключатель с номинальным рабочим током 32 А с характеристикой срабатывания электромагнитного расцепителя "С" | ВА47-29 32 ^А хар-ка С | | | шт. | 2 | | Для установки в существующем щите |
| 2 | Осветительная арматура и лампы | | | | | | | |
| 2.1 | Светильник светодиодный мощностью 15 Вт, IP65, 42 | DS05-2 СТМ | | | шт. | 4 | | |
| 2.2 | Светильник светодиодный мощностью 15Вт, IP65, 42 с БАП 2,0 | DS05-2 СТМ | | | шт. | 1 | | |
| 2.3 | Светильник аварийный 22 В постоянного типа со встроенным аккумулятором с тремя светодиодами, IP65 | Метеор BS-791-3х1LED IP65 | | | шт. | 1 | | |
| 3 | Электроустановочные изделия | | | | | | | |
| 3.1 | Ящик с понижающим трансформатором ~220/12В, IP54 | ЯТП-22 /12- ,25 | | | шт. | 1 | | |
| 3.2 | Выключатель кнопочный для открытой установки 1 А, ~25 В | ВСК2 -1-0-ФСр | | IEK | шт. | 1 | | |
| 3.3 | Розетка двухместная с крышкой для открытой установки с заземляющим контактом 16 А, ~ 250 В | РС622-3-ФСр | | IEK | шт. | 1 | | |
| 3.4 | Розетка стационарная 2Р+РЕ 32А 220В IP44 | | | IEK | шт. | 1 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|--------|----------|-----|---|------|---|--------------------------|------|--------|
| | | | | | | 05.07/2018–30М | | | |
| | | | | | | Фонд "Институт экономической политики имени Е.Т.Гайдара" Адрес объекта: Москва, Газетный переулок, д. 3-5, стр.2 | | | |
| Изм. | Кол.уч | Лист | док | Подпись | Дата | Реконструкция ЦТП №0116/023 | Стадия | Лист | Листов |
| ГИП | | Рихтер | |  | | | Р | 1 | 2 |
| Разраб. | | Васильев | | | | | | | |
| Проверил | | Хорчин | |  | | Спецификация оборудования, изделий и материалов | ООО "Погода в доме 2000" | | |
| Н. контрол | | Юманова | |  | | | | | |