

Задание №1487

Предприятие – заказчик проекта			
Проект			
Стадия	П	Код проекта	
Объект (по титульному списку или заданию ГИПа)			
Отдел-исполнитель	Отдел-получатель		
ТХО	ОА		
Содержание задания			
<p style="text-align: center;">Выполнить проектирование сетей связи и систем безопасности, систем пожарной и охранной сигнализации в соответствии с приложениями 1-4.</p> <p>Приложения:</p> <p>Приложение 1 Задание на проектирование сетей связи и систем безопасности;</p> <p>Приложение 2 Задание на проектирование систем пожарной и охранной сигнализации;</p> <p>Приложение 3 План размещения технологического оборудования.</p>			
Участники	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Составил			
Проверил			
Начальник отдела-исполнителя			
ГИП			
Принял			

Приложение 1. Задание на проектирование сетей связи и систем безопасности

№ объекта по ген-плану	Наименование помещения, сооружения, объекта и их абсолютная отметка	Категория по СП 12.13130.2009	Уровень шума, дБА	Телефонная связь. Кол-во точек связи	Локально вычислительная сеть. Кол-во розеток	Оперативно диспетчерская связь			Система оповещения о пожаре	Примечание
						Переговорное устройство	Пульт экстренного вещания	Громкоговоритель		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Помещение ремонта электрооборудования (пом.1)	B3	80	–	–	–	–	+	+	
	Коридор (пом.2)	B3	60	–	–	–	–	+	+	
	Помещение приема, мойки и складирования приборов (пом.3)	B3	80	–	–	–	–	+	+	
	Помещение ремонта манометров (пом. 4)	B3	65	+(1)	+(3)	–	–	+	+	
	Помещение ремонта кислородных манометров (пом. 5)	B3	65	+(1)	+(1)	–	–	+	+	
	Помещение ремонта датчиков перепада давления и датчиков избыточного давления (пом. 6)	B3	65	+(1)	+(4)	–	–	+	+	
	Помещение ремонта вторичных приборов (пом. 7)	B3	65	+(1)	+(3)	–	–	+	+	
	Метрологическая лаборатория (пом. 8)	B3	65	+(1)	+(2)	–	–	+	+	
	Помещение ремонта механического оборудования (пом. 9)	B3	80	–	+(20)	–	–	+	+	
	Склад комплектующих (пом. 10)	B1	65	–	–	–	–	–	+	

Приложение 1. Задание на проектирование сетей связи и систем безопасности

№ объекта по ген-плану	Наименование помещения, сооружения, объекта и их абсолютная отметка	Категория по СП 12.13130.2009	Уровень шума, дБА	Телефонная связь. Кол-во точек связи	Локально вычислительная сеть. Кол-во розеток	Оперативно диспетчерская связь			Система оповещения о пожаре	Примечание
						Переговорное устройство	Пульт экстренного вещания	Громкоговоритель		
	Сварочное отделение (пом. 11)	Г	80	–	–	–	–	+	+	
	Комната мастеров (пом. 12)	–	60	+(7)	+(7)	–	–	+	+	
	Помещение для проведения бесед по эффективности (пом. 13)	–	60	+(1)	+(1)	+	–	+	+	
	Кабинет руководителей (пом. 20)	–	60	+(2)	+(2)	–	–	+	+	
	Кладовая уборочного инвентаря (пом. 23)	В4	65	–	–	–	–	–	+	
	Комната приема пищи (пом. 25)	–	60	–	–	–	–	+	+	
	Помещение для хранения теплой верхней одежды (пом. 26)	–	60	–	–	–	–	+	+	

Приложение 2. Задание на проектирование систем пожарной и охранной сигнализации и видеонаблюдения

№ объекта по ген-плану	Наименование помещения, сооружения, объекта и их абсолютная отметка	Категория по СП 12.13130.2009	Пожарная сигнализация		Охранная сигнализация	Контроль и управление доступом	Видеонаблюдение		Радиосвязь	Примечание (пожароопасные материалы)
			ручная	автоматическая			охранное телевидение	промышленное телевидение		
1	2	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Помещение ремонта электрооборудования (пом.1)	B3	—	+	—		—	—	—	Картон; ПВХ (в составе проводов приборов)
	Коридор (пом.2)	B3	—	+	—		—	—	—	ПВХ (в составе проводов приборов); пластик (в составе приборов); картон (упаковка приборов)
	Помещение приема, мойки и складирования приборов (пом.3)	B3	—	+	—		—	—	—	
	Помещение ремонта манометров (пом. 4)	B3	—	+	—	+	—	—	—	
	Помещение ремонта кислородных манометров (пом. 5)	B3	—	+	—	+	—	—	—	
	Помещение ремонта датчиков перепада давления и датчиков избыточного давления (пом. 6)	B3	—	+	—	+	—	—	—	
	Помещение ремонта вторичных приборов (пом. 7)	B3	—	+	—	+	—	—	—	
	Метрологическая лаборатория (пом. 8)	B3	—	+	—	+	—	—	—	
	Помещение ремонта механического оборудования (пом. 9)	B3	—	+	—	—	—	—	—	Масло промышленное

№ объекта по ген-плану	Наименование помещения, сооружения, объекта и их абсолютная отметка	Категория по СП 12.13130.2009	Пожарная сигнализация		Охранная сигнализация	Контроль и управление доступом	Видеонаблюдение		Радиосвязь	Примечание (пожароопасные материалы)
			ручная	автоматическая			охранное телевидение	промышленное телевидение		
	Склад комплектующих (пом. 10)	В1	—	+	+	+	—	—	—	Бумага упаковочная; картон; ПВХ (в составе кабельной продукции)
	Сварочное отделение (пом. 11)	Г	+	—	—	—	—	—	—	Негорючие вещества и материалы в горячем и раскаленном состоянии
	Комната мастеров (пом. 12)	—	+	—	—	—	—	—	—	—
	Помещение для проведения бесед по эффективности (пом. 13)	—	+	—	—	—	—	—	—	—
	Кабинет руководителей (пом. 20)	—	+	—	—	—	—	—	—	—
	Кладовая уборочного инвентаря (пом. 23)	В4	+	—	—	—	—	—	—	Пластик, ветошь, масло промышленное (в бочках по 200 л - 8 шт.)
	Комната приема пищи (пом. 25)	—	+	—	—	—	—	—	—	—
	Помещение для хранения теплой верхней одежды (пом. 26)	—	+	—	—	—	—	—	—	—