

Главному архитектору
района _____

Технические условия
на водоснабжение


№ _____

от « 23 » января 2019г.

1. Наименование объекта : Микрорайон «Придорожный»
 2. Адрес строительства : п. Увельский
 3. Заказчик : Администрация Увельского муниципального района
 4. Подрядчик: он же
 5. Водопотребность : 2,6 м³/сут.
 6. Точка подключения : указана на схеме
 7. Диаметр труб в точке подключения : ф-159
 8. Материал труб в точке подключения : полиэтилен
 9. Гарантируемый напор в сети существующего водопровода в точке подключения : 1,2 м/сек
 10. Отметка верха труб существующего водопровода в точке подключения : 1,8-2,0м
 11. Характеристика сети: тупиковая
 12. Необходимость частичной замены существующих водопроводных сетей : нет
 13. Особые условия :
Подключение в водопроводном колодце с установкой запорной арматуры.
 14. Срок действия техусловий 3 года.
- Приложение: план-схема водопровода с указанием точки подключения проектируемых сетей и пр.

Главный инженер МУП « Коммунальные услуги

А.Н. Карев



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»

ИНН 7424024135 КПП 742401001 АДРЕС 457000 п.Увельский ул. Мира 5
р/с 40702810278180004137 в Челябинский РФ ОАО «РоссельхозБанк» к/с
30101810400000000821 БИК 047501821 ОГРН 107742400044 тел/факс (35166)3-18-48, тел 3-10-50
эл.почта komuvel@mail.ru

Комитет строительства и

инфраструктуры
Администрации Увельского

Муниципального района

Т.П. Волковой.

Схема врезки в центральный водопровод жилых домов : - квартала «Лесное-2»

п. Увельский (количество 81 дом) ; квартала « Придорожный»

(количество 205 домов).

