



Условные обозначения

Наименование	Графическое обозначение
Извещатель пожарный дымовой (ИП 212-131)	
Извещатель пожарный ручной (Esmi MCP5A-RP01FG)	
Извещатель пожарный дымовой (ИП 212-131) запотолочный	
Извещатель пожарный тепловой	
Кабель пожарной сигнализации КПСЭнг FRLS 1x2x0,75	

Примечания

- 1 Места установки пожарных извещателей (в том числе, расположенных в запотолочном пространстве) определены с учетом размещения осветительной аппаратуры, кондиционеров, источников вентиляции и требований СП 5.13130-2009, П.13.
- 2 Прокладка шлейфов пожарной сигнализации выполнена кабелем КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0,75, открыто с учетом расположения электроосветительных сетей по строительным конструкциям
- 3 Ручные пожарные извещатели устанавливаются на стенах и конструкциях на высоте (1,5 ± 0,1) м от уровня пола до органа управления (кнопки.).
- 4 Ручные пожарные извещатели устанавливаются в местах, удаленных от электромагнитов, постоянных магнитов и других устройств, воздействие которых может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного пожарного извещателя
- 5 Заказчику необходимо обеспечить освещенность в месте установки ручного пожарного извещателя не менее нормативной для данных видов помещений.
- 6 Зазоры между проводами или кабелями в месте прохода быть плотно заделаны легко пробиваемым составом из несгораемых материалов.

СПЗ.АПС-12.2018. С0					
2 и 3 этаж БЦ Денисовский г. Москва, Денисовский переулок, г.26					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Чеснокова Д.Д.				
Проверил	Шакиров М.М.				
ГИП	Витлин Л.Л.				
Система Автоматической Пожарной Сигнализации				Стадия	Лист
				ИД	5
				Листов	5
План размещения сети и оборудования пожарной сигнализации на 2 этаже					

Согласованно

Взам. инв. N

Погр. и дата

Инв. N подл.