



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ул. Ленина, д. № 9-а, г. Сегежа, 186420
тел. /факс (8-814 31) 4-32-25
www.segezha.info; priem@segezha.info
ОКПО 79595143, ОГРН 1051001868917
ИНН/КПП 1006007050/ 100601001

от «30» мая 2019 года № 1.21 -1.22/1964
На № 30/19-НГТ от 17.05.2019

Генеральному директору
ООО «Нижегородгипротранс»
А.П. Конон

ул. Федосеенко, д. 31-9
603037, г. Нижний Новгород

Уважаемая Анастасия Павловна,

администрация в соответствии с Вашим запросом направляет технические условия на замену участка сети уличного освещения по путепроводу Б-р Советов пл. Мира.

1. Предусмотреть полную замену центральной сети (провода), опор, кронштейнов и светильников в соответствии с требованиями действующих строительных норм и правил, а также с учетом:

- опоры запроектировать металлические высотой 7м;
- светильники светодиодные мощностью до 100 Вт.

2. Прокладку сети запланировать воздушным способом с креплением на опоры, центральную сеть выполнить из провода СИП 3 3×25+1×35, для подключения светильников использовать провод ВВГ-нг-LS 3×1,5.

3. Замену сети уличного освещения запроектировать непосредственно в границах путепровода с учетом съездов и в соответствии с приложенной схемой.

4. Демонтированные материалы и оборудование передать уполномоченному представителю администрации для повторного использования. Перечень и объем передаваемых материалов и оборудования определить по согласованию, также с уполномоченным представителем администрации.

5. Отключение освещения путепровода, а также ввод в эксплуатацию (подключение) замененного участка освещения в обязательном порядке осуществлять в присутствии уполномоченного представителя организации обслуживающей уличное освещение в границах поселения.

6. Срок действия технических условий до 31.12.2019 года.

Приложение: на 1 листе направлено по электронной почте.

Глава Сегежского
городского поселения

М.Л. Гусева

Кузнецов Ренат Константинович, тел. 8-964-317-81-58