

На данной базовой станции установлен климатический шкаф (далее КШ), в который устанавливается телекоммуникационное оборудование. КШ запитывается от распределительного щита от 380 в. Проект на электроснабжение самого РЩ делает другая организация. Нам нужно разработать только на питание КШ и оборудования установленного в нем. В КШ будет установлено: внутренний блок радиорелейной связи Omnibas 2W фирмы Intralink, стойка базовой станции 2G MBI 3 фирмы Alcatel, и базовая станция 3G RBS 6601 фирмы Ericsson. КШ запитан от РЩ кабелем MMJ 5х6 проложенным в металлорукаве. (металлорукав обязательно заземляется с 2-х сторон).

КШ запитывается от первых 3-х автоматов на 20 ампер.