Схема расположения элементов каркаса на отм. +13,400



1–1



2–2

3–3



4–4



4б



Кронштейн Кр3



5–5



Ведомость элементов перекрытия на отм. +13,400

Марка	Сечение: Эскиз	Поз.	Состав	Опорные усилия: N_1, кс	N_2, кс	N_3, кс	Марка стали	Примечание: Общая масса, кг
Б1	I	1	I 25Ш1	–	4,3	7,2	С 245	
Б2	I	1	I 20Ш1	–	1,7	3,0	С 245	
Б3	I	1	I 30Ш1	–	–	11,1	С 255	
Б4	I	1	I 30Б1	–	–	2,7	С 245	
Б5	I	1	I 20Б1	–	–	1,8	С 245	
Ст	C	1	I 11У	–	–	0,5	С 245	
Кр3	1	1	I 20Ш1			2,7	С 245	
	2	2	□100х100х4				С 255	
	3	3	–8				С 235	
Н		1	ГР. 34х33/30х3 Zn, тип Р				С 235	
Ст3	СПО-3-2ПН 8мр	1	ОПШГ-12.12				С 245	40 (Опись 1Ц4)
По узлам								
	—	1	–8				С 235	
	L	1	L100х63х10				С 245	
	L	1	L90х56х6				С 245	
	L	1	L140х90х10				С 245	

"*" – см. примеч. к 2

1. Общие указания смотри на листе 1.
2. Марку, вес и раскладку преднапряженного настила необходимо уточнить у завода-изготовителя.

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	184.02-1-КМ			
Гл. спец.							Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.							Р	19	
Разработал						Схема расположения элементов перекрытия на отм. +13,400			
Н. контр.									

Формат А1х2

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №