

Перечень исполнительной технической документации, необходимой для технического освидетельствования инженерных сетей водоотведения после завершения строительно-монтажных работ.

1. Реестр передаваемых документов с указанием даты передачи документов и подписью ответственного представителя передающей стороны в 1 экз.;
2. Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения (форма акта установлена РД 11-02-2006 от 26.12.2006 г. с учетом изменений 2017 г.);
3. Копия Условий подключения (технических условий) к сетям инженерно-технического обеспечения, корректировки (при наличии), задания на проектирование;
4. Копия проекта (план, профиль, спецификации), согласованного ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и копия заключения по проекту;
5. Исполнительные чертежи:
 - план - бумага и калька (калька в соответствии с ГОСТ 892-89);
 - профиль - бумага и калька (калька в соответствии с ГОСТ 892-89).
6. Акт на скрытые работы по видам работ форма акта установлена (РД 11-02-2006 г. с учетом изменений 2017 г.) с приложением и указанием номера приказа на лиц, подписывающих акт на скрытые работы;
7. Каталог координат узловых и поворотных точек, утвержденный Комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (оригинал);
8. Акт о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода на прочность и герметичность (в кгс/см²) в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85 от 31.05.1985 г. в 2-х экз. (для сетей безнапорной канализации и напорной канализации);
9. Журнал производства работ типографского образца - приказ №7 от 12.01.2007 г. к РД-11-05-2007 г.;
10. Акт на демонтаж (упразднение) ранее существующей сети;
11. Акт о проведении входного контроля партии труб из полимерных материалов (соединительных деталей) в соответствии с СП40-102-2000 от 16.08.2000 г.;
12. Протоколы записей и анализов параметров сварки при работе с трубопроводами из полимерных материалов - адрес объекта, виза и штамп строительной организации на каждом листе;
13. Отчет о проведенной телевизионной диагностики сетей с приложением видеоматериалов на компакт-диске;
14. Протокол определения показателей качества бетона по прочности (в конструкциях должна быть выполнена методом неразрушающего контроля);
15. Заверенные копии паспортов и сертификатов материалов и оборудования - виза и штамп строительной организации на каждом листе;
16. Акт приемки благоустройства;
17. Гарантийное письмо на безаварийную работу вновь построенной канализационной сети в течение 5 лет (ГК РФ ст. 756) или срока, указанного в договоре подряда между ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и подрядной организацией, осуществляющей строительство;
18. Акт на установку задвижки (при ее наличии);
19. Акт на установку фильтр-патрона (при его наличии);
20. Акт на установку жиросушителя (при его наличии).