

Замечания № 0407-20/13

Проектной документации: «Строительство подпорной стены возле жилых домов № 33 и № 35 по ул. Володарского в г. Феодосия Республики Крым»

Рассмотрены исходные данные, ТЗ, разделы (подразделы) проектной документации.

Раздел 10. «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов».

В результате рассмотрения раздела имеются следующие замечания.

В текстовой части:

1. Выполнить текстовую часть в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ №87.
2. Описать решения по применению знаков информирования и ориентирования в соответствии с п.5, п.6.5 СП 59.13330.2016.
3. Представить согласование заказчика по объему выполненных мероприятий по доступности МГН на объекте.

В графической части:

4. На схеме планировочной организации участка показать места установки технических средства информирования, ориентирования для МГН на участке, в соответствии с п.5, п.6.5 СП 59.13330.2016.
5. На путях движения МГН съезды с тротуаров выполнить в соответствии с п.5.1.8 СП 59.13330.2016.
6. Внести изменения в раздел в соответствии с изменениями по замечаниям экспертов по другим разделам.

Главный эксперт Маркешина Н.А. Тел.+7(978)73 36-157

30.03.2020