


# Принципиальная схема системы вентиляции обслуживающих помещения класса чистоты "δ"



### Условные обозначения

- противопожарный нормально открытый клапан с пределом огнестойкости E160
- дроссель-клапан
- воздуховод с нормируемым пределом огнестойкости E130
- электрический нагреватель воздуха
- приточная установка
- фильтр приточной установки соответствующего класса чистоты F7
- приточный воздухоораспределитель
- парувлажнитель
- направление движения воздуха
- вытяжное устройство
- вытяжная установка
- обратный клапан

1. Места проходов воздуховодов через межэтажные перекрытия уплотнить негорючим материалом, восстановить предел огнестойкости.

И-в. №10/01 Подп. и дата. Взам. инв. №. Согласовано.

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Проверил					
Разраб.					
ГИП					
Н. контр.					