



№	Наименование помещения	площадь м2	класс чисто- ты	категория пожарной опасности	класс по ПУЭ	Р Па
101	Туалет мужской	22,0	к		II	5
102	Серверная	22,2	к	B3	II	5
103	Комната механиков ОП	22,2	к	B4	II	5
104	Электрощитовая	22,1	к		II	5
105	Упаковочная участка ТАФ	33,3	к	B3	II	5
106	Шлюз персонала	7,5	K/D	B3	I	15
107	Материальный шлюз	2,7	K/D	B3	I	15
108	Блистерная	15,7	D	B3	II	15
109	Моечная	12,2	D		II	15
110	Производственная зона ТАФ	9,0	D	B3	II	15
111	Взвешивание сырья. Подготовка р-ра увлажнителя. Измельчение субстанции.	13,5	D	B3	II	15
112	Нанесение пленочного покрытия	13,5	D	B3	II	15
113	Приготовление гранулята	13,5	D	B3	II	15
114	Получение гранулята BOSCH	39,0	D	B3	II	15
115	Весовая	19,6	D	B3	II	15
116	Материальный шлюз	4,0	K/D		I	15
117	Производственный коридор	31,3	D		I	15
118	Технический коридор	19,5	к		II	5
119	Технический коридор BOSCH	57,1	к		II	5
120	Прачечная	16,6	к		II	5

№	Наименование помещения	площадь м2	класс чисто- ты	категория пожарной опасности	класс по ПУЭ	Р Па
121	(ОКК) сан. пропускник	6,5	-	B4	I	-
122	Шлюз персонала	21,4	-	B3	I	-
123	Рабочая одежда (женская раздевалка)	11,8	-	B3	II	-
124	Женский душ	9,6	-		II	-
125	Коридор	11,0	-		II	-
126	Женская раздевалка	35,8	-	B3	II	-
127	Рабочая одежда (мужская раздевалка)	9,8	-	B3	II	-
128	Мужской душ	9,6	-		II	-
129	Коридор	7,4	-		II	-
130	Мужская раздевалка	22,5	-	B3	II	-
131	Уличная одежда. Раздевалка.	41,0	-	B3	II	-
132	Склад ОП	23,5	к	B3	II	5
133	Водоподготовка	69,5	к		III	5
134	Компрессорная	74,8	к	B4	II	5
135	Персональный шлюз	5,5	K/D		II	15
136	Материальный шлюз	7,7	K/D	B4	II	15
137	Моечная	8,0	D		II	15
138	Производственный коридор	14,1	D		II	15
139	Помещение для прямого пресования. Таблетирование.	11,0	D	B3	II	15
140	Помещение таблетирования	13,6	D	B3	II	15

№	Наименование помещения	площадь м2	класс чисто- ты	категория пожарной опасности	класс по ПУЭ	Р Па
141	Производственная зона ТАФ, сухое гранулирование, опудривание, таблетирование	39,8	D	B3	II	15
142	Вентиляционная камера	85,8	к		II	5
143	Вентиляционная камера	76,6	к	B3	II	5
144	Арбитраж	22,5	к	B3	II	5
145	Материальный шлюз	4,9	K/D	B4	I	15
146	Шлюз персонала	8,0	K/D		I	15
147	Блистерная	25,5	D	B3	II	15
148	Упаковочная	37,1	к	B3	II	5
148a	Упаковочная	3,3	к	B3	II	5
149	Карантин готовой продукции	95,3	к	B3	II	5
150	Коридор	217,0	к		II	5
151	Коридор		к		II	5
152	Склад сырья и субстанции	144,2	к	B2	II	5
153	Материальный шлюз	6,2	K/D	B2	I	15
154	Комната отбора проб	8,5	D	B3	II	15
155	Шлюз персонала	4,4	K/D	B3	I	15
156	Зона приемки и выдачи	27,2	-	B3	II	-
157	Подача материала	14,9	-		II	-
158	Тамбур	3,2	-	B4	II	-
159	Выгрузка материалов	-	-		II	-
160	Вход персонала	11,5	-	B3	II	-
161	Тамбур входа персонала	2,5	-		II	-
161	Комната отдыха	16	-		II	-