


План ВК-2



Спецификация на колодцы ПГ-1, ВК1, ВК2, ВК3

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Прим.
1	4000E2	Задвижка чугунная с обрезиненным клином Намбе Ду150 Ру16 с невидимым шпинделем	2		
2	4000E2	Задвижка чугунная с обрезиненным клином Намбе Ду100 Ру16	1		
3	ТУ 1461-037-50254094-2008	Тройник ВЧШГ Ду500/Ду150	2		
4	ТУ 1461-037-50254094-2008	Тройник ВЧШГ Ду500/Ду110	1		
5	ГОСТ 17375-2001	Отвод 90° стальной Ду150	2		
6	с. 5.900-2	Сальник набивной ТМ90-10	6	57	
7	ГОСТ 33259-2015	Фланец 150-16-1-В-Ст 20-IV	7	3	
8	с. 5.900-2	Сальник набивной ТМ90-04	5	20,3	
9	ГОСТ 8220-85	Пожарный гидрант типа Ø125	1		
10	ГОСТ 33259-2015	Фланец 500-16-1-В-Ст 20-IV	6		
11	ГОСТ 18599-2001	Втулка под фланец Ду500	6		
12	ТУ 1461-037-50254094-2008	Демонгажная вставка ВЧШГ Ду500	3	162	
13	с. 5.900-2	Сальник набивной ТМ90-00	2	5,8	

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Прим.
1	ГОСТ 33259-2015	Фланец глухой 500-16-1-В-Ст 20-IV	2		
2		Бетонный упор V=0,5 м3	2		

Спецификация на камеру ВКл-10