

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на подключение проектируемой ЛЭП к ДЭС д.Каменка

"31" октября 2019 г.

Муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис»
(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

Администрация муниципального района «Заполярный район».
(полное наименование заявителя - юридического лица)

1. Наименование устройств заявителя:
Проектируемая ЛЭП 0,4кВ
2. Место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется присоединение устройств заявителя:
Ненецкий автономный округ, д. Каменка
3. Назначение объекта:
Электроснабжение д. Каменка
4. Мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет:
100 (кВт).
5. Точка (точки) присоединения.
ГРЩ 0,4 кВ ДЭС д. Каменка.
6. Присоединение проектируемой ЛЭП к ГРЩ 0,4кВ ДЭС д. Каменка
СИП.
7. Опоры ЛЭП:
Опоры принять деревянные с пропиткой в соответствии с действующими нормами и правилами. Тип стоек определить проектом.
8. Марка и сечение воздушной линии: **СИП, сечение определить проектом.**
9. Требования к приборам учёта электрической энергии:
В ГРЩ 0,4кВ ДЭС, на фидерах 0,4кВ проектируемой ЛЭП д. Каменка установить трех фазные электронные приборы учета электрической энергии с установленным внутри радиомодулем, накапливающий и передающий информацию о показаниях в сеть LoRaWAN.
10. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года.

Инженер энергетик
МП ЗР «Севержилкомсервис»


(ПОДПИСЬ)

Воронов А.А

"31" октября 2019 г.